

SOLICITE s.r.o.
Heinemannova 2695/6
160 00 Praha 6 - Dejvice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE
/ 22.01.2018

NAŠE ZNAČKA
1096708439

VYŘIZUJE / LINKA
Pavel / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Trutnov / 25.1.2018

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení na akci
„Stavební úpravy objektu na st.p.č. 543, k.ú. Lázně Bělohrad“

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.
- **Úprava distribuční sítě bude provedena dle §47 zák.458/2000 Sb. jako přeložka zařízení DS.**

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.