



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - POŽÁRNÍ ZBRJOJNICE

číslo místnosti	název	m <sup>2</sup>	podlaha	poznámka
01	GAZOVÁNÍ HASÍČNÍ TECHNIKY	180,20	PŘÍSLUŠNOSTI	
02	KUCHYŇKA A VÝCHOVKA MÍSTNOSTI	8,60	KER. DLAŽBA	
03	SKLAD	69,30	KER. DLAŽBA	
04	CHODBA	20,25	KER. DLAŽBA	
05	KANCELÁŘ VETILE	14,78	KER. DLAŽBA	
06	SPRCHY	26,77	KER. DLAŽBA	
07	SATNA	1,44	KER. DLAŽBA	
08	PŘÍDAK	1,29	KER. DLAŽBA	
09	WC KABINA	2,10	KER. DLAŽBA	
10	WC KABINA	1,35	KER. DLAŽBA	
11	WC KABINA	1,73	KER. DLAŽBA	
12	WC KABINA - PŘEDSÍŇKA	1,35	KER. DLAŽBA	
13	UKLIDOVÁ KOMORA	1,35	KER. DLAŽBA	
14	WC KABINA - PŘEDSÍŇKA	1,73	KER. DLAŽBA	
15	WC KABINA	1,35	KER. DLAŽBA	
16	WC KABINA	1,73	KER. DLAŽBA	
17	SKLAD OLEJŮ	2,12	KER. DLAŽBA	
18	VEZ	3,00	PŘÍSLUŠNOSTI	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ZÁZEMÍ SBĚRNÉHO DVORA

číslo místnosti	název	m <sup>2</sup>	podlaha	poznámka
01	OLNA	35,70	PŘÍSLUŠNOSTI	
02	SATNA	8,71	UNDELM	
03	KANCELÁŘ	10,26	UNDELM	
04	CHODBA	8,67	KER. DLAŽBA	
05	WC KABINA	1,44	KER. DLAŽBA	
06	WC KABINA	2,16	KER. DLAŽBA	
07	SPRCHY	1,29	KER. DLAŽBA	

POZNÁMKA

- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené na střeše objektu bude u zat.č. 1,2,3,4 opatřeno tepelnou izolací do plechu
- VZT potrubí vedené 2.NP bude u zat.č. 2,3,4 opatřeno požární izolací E130

Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu

Požární izolace E130

Děře bez prahu + mezera 20 mm

(alt. otevírní mřížka - dodávka stovby)

☑ Požární stěnový uzávěr

KLIMA PROJEKT s.r.o.	KRESLIL Ing. Ladislav Váňa	VYPRACOVAL Ing. Ladislav Váňa	ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavel Šima
	STUPEŇ INVESTOR	DATUM 08/2016	MĚŘÍTKO 1:50
	AKCE Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 373 61	FORMÁT 15 A4	
		REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBRJOJNICE č.p. 80, katastrální území Hrdějovice, p.č. 482/1, 482/3, 483/2, 483/3, Luční 80, Hrdějovice	VÝKRES VÝKRES Č. 1