



- LEGENDA
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYETYLENOVÝCH TRUB - PE 100 SDR11
 - POTRUBÍ STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 16
 - POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 16
 - POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 16
 - POTRUBÍ CHRÁNIT IZOLAČNÍMI TRUBICEMI S tl. STĚNY 9 mm
 - U UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ, NAPOJENÁ PŘES ROHOVÉ VENTILY
 - WC PODEMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽ - SOUČÁST MONTÁŽNÍHO MODULU ZÁVĚSNÉHO WC
 - S SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM
 - D DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ, NAPOJENÁ PŘES ROHOVÉ VENTILY
 - VVL NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVÁ, S RAMÍNKEM PRODLOUŽENÝM NAD VÝLEVKU
 - P PŘÍPOJENÍ PISOÁRU

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VODOVODU VEDENÉ V PODLAHÁCH BUDE ULOŽENO VE VRSTVĚ TEP. IZOLACE
- NA POTRUBÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDOU OSAZENY UTZÁVÍRAČÍ VENTILY
- NA VSTUPU DO OHŘÍVAČE TV BUDE OSAZENÁ POJISTNÁ SETAVA
- NA VÝSTUPU Z OHŘÍVAČE TV BUDE OSAZEN UZÁVÍRAČÍ VENTIL
- PŘESNÁ POLOHA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM
- VÝŠKY NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - POŽÁRNÍ ZBRŮJNICE				
číslo místnosti	název	m ²	pryskyřičný nátěr	poznámka
01	GARAŽOVÁNÍ HASIČSKÉ TECHNIKY	180,20	KER. DLAŽBA	1,4
02	SKLAD	71,60	KER. DLAŽBA	
03	SKLAD	8,60	LINOLEUM	
04	CHODBA	69,30	KER. DLAŽBA	
05	KANCELÁŘ VELITELE	20,25	KER. DLAŽBA	2
06	DÍLNA	13,53	KER. DLAŽBA	
07	SPRCHY	14,78	KER. DLAŽBA	1,3
08	ŠATNA	26,77	KER. DLAŽBA	
09	PISOÁR	1,44	KER. DLAŽBA	1,3
10	WC KABINA	1,26	KER. DLAŽBA	1,3
11	WC KABINA	1,73	KER. DLAŽBA	1,3
12	WC MUŽI - PŘEDSÍŇKA	2,10	KER. DLAŽBA	1,3
13	UKLIDOVÁ KOMORA	1,35	KER. DLAŽBA	3
14	WC ŽENY - PŘEDSÍŇKA	2,10	KER. DLAŽBA	1,3
15	WC KABINA	1,73	KER. DLAŽBA	1,3
16	SKLAD DT	3,43	KER. DLAŽBA	5
17	SKLAD OLEJŮ	2,12	KER. DLAŽBA	
18	VÝZ	3,00	PRYSKYŘIČNÝ NÁTĚR	1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ZÁZEMÍ SBĚRNÉHO DVORA				
číslo místnosti	název	m ²	podlaha	poznámka
01 st	DÍLNA	35,70	PRYSKYŘIČNÝ NÁTĚR	
02 st	ŠATNA	8,71	LINOLEUM	
03 st	KANCELÁŘ	10,26	LINOLEUM	
04 st	CHODBA	8,67	KER. DLAŽBA	
05 st	WC KABINA	1,46	KER. DLAŽBA	1,3
06 st	WC PŘEDSÍŇKA	2,16	KER. DLAŽBA	1,3
07 st	SPRCHA	1,29	KER. DLAŽBA	1,3



RAZÍTKO, PODPIS:

INVESTOR		
OBEC HRDĚJOVICE, DLOUHÁ 221, HRDĚJOVICE 37361		
PROJEKTANT		
LADISLAV ČÍZEK		
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ		
VLASTNÍBOŘ 22, 392 01		
IČO: 746590173		
+420774818035; l.cizek@email.cz		
MÍSTO STAVBY		
HRDĚJOVICE		
KRAJ		
JIHOČESKÝ		
DATUM		
09/2016		
ÚČEL		
DPS		
FORMÁT		
10A4		
MĚŘÍTKO		
1:50		
VÝPRAVCOVAL		
LADISLAV ČÍZEK		
OBSAH		
PŮDORYS 1.NP VODOVOD		
Č. VÝKRESU		
VÝTISK		
ČÁST		
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
03		