M 1:250



LEGENDA NÁVRH

SO 101 - PŘÍJEZDNÍ KOMUNIKACE
SO 102 - PARKOVIŠTĚ

- VOZOVKA - 379 m2 — ASFALT
- PLOCHY POJÍŽDĚNÉ PARKOVIŠTĚ - 990 m2 — ASFALT
- VJEZDY NA POZEMKY - 10 m2 — BETONOVÁ DLAŽBA 200/160/80, BARVA ČERVENÁ
- PŘÍJEZD NA POZEMEK p.č. 246/102, 246/104 - 100 m2 — VEGETAČNÍ TVÁRNICE 40x60x10
- PARKOVACÍ STÁNÍ PARKOVIŠTĚ - 965 m2 — BETONOVÁ DLAŽBA 200/160/80, BARVA PŘÍRODNÍ
- PLOCHY POCHŮZNÉ - 121 m2 — BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60, BARVA PŘÍRODNÍ
- PLOCHY POCHŮZNÉ PARKOVIŠTĚ - 65 m2 — BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60, BARVA PŘÍRODNÍ
- PLOCHY ZELENĚ - 587 m2 — ZATRAVNĚNÍ
- VAROVNÉ PÁSY - 8 m2 — BETONOVÁ DLAŽBA SLEPECKÁ 200/100/60, BARVA ČERVENÁ
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ - 412 m — BETONOVÝ, ŠÍŘKA 150 mm (25x100x15)
- OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ - 163 m — BETONOVÝ, ŠÍŘKA 80 mm (25x100x8)
- ULIČNÍ VPUSŤ - 3 ks — BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ
- TRATIVOD - 135 m — PVC DN100, FLEXIBILNÍ
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA (SILOVÝ KABEL) - 50 m — ŽLABOVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA - PLAST

SO 301 - ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ

- VSAKOVACÍ BLOKY - 29 m3

LEGENDA:

IO.01 Veřejné osvětlení

- Navržené kabelové vedení VO v zemi
- S.1.1– S.1.4 — Osvětlovací stožár ocel. s výložníkem v 6 m do beton. základu s výbojk. svítidlem 1x70W
- Uzemňovací vedení–FeZn 10
- SP200–VO — Plastová skříň VO na sloup–nová
- Stávající sloup NN–ČEZ
- Stávající svítidlo VO

IO.01 Veřejné osvětlení

Vnější vlivy: dle ČSN 33 2000 – 3

Napěťová soustava NN: 3NPE, 400V, TN–C–S
Ochrana před úrazem el.proudem: Dle PNE 33 20 00–4–41ed.2
živých částí: izolací
kryty nebo přepážkami
neživých částí: ochranou samočinným odpojením od zdroje
Značení: dle IEC 617 – 11 (ČSN 01 33 90)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

POZOR!

V zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení inž. sítí (kabel. vedení NN 1kV a VO, telekomunikační kabelové vedení přístupové a přenosové sítě), která jsou informativně zakreslena.
Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.

UPOZORNĚNÍ!

STOŽÁRY VO NUTNO OSADIT V MIN. VZDÁLENOSTI 0,5 m OD OBRUBY

Zodpovědný projektant: *Vladimír Václavík – ELEKTROPROJEKT* *T.G.Masaryka 391, Nové Město nad Metují, PSČ 549 01* *IČO 18858848, DIČ CZ511216214, Tel.: 491 471 946*			Autorizační razítko:
Objednatel: Město Lázně Bělohrad		Účel projektu: DPS	
Kat.území: Lázně Bělohrad			
STAVBA: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPORTOVNÍHO AREÁLU U BAŽANTNICE V LÁZNÍCH BĚLOHRAD		Datum: X/2014	Č. zak.: 50/2014
		Archivní číslo : 089/Vá/2014	
Část PD/objekt: IO.01–VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Podpis:
SITUACE MONTÁŽE		Měř.: 1 : 250	Č. výkr. 002.1
Projektant: Vladimír Václavík			