



PRODIS
Miloslav Kučera
Svitavská 1496
500 12 Hradec Králové 12

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
Kontakt č.1039564344 / 19.12.2011

NAŠE ZNAČKA
73000 / Me

VYŘIZUJE / LINKA
Kebrt / 492117162

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Jičín / 20.12.2011

Věc:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES
Pro akci: „Lázně Bělohrad – Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice
v Lázních Bělohradě“ na pozemcích č. par. 246/21, 246/49, 246/66, 246/83, 246/86, 246/96,
246/103, 246/105, 246/117, 246/121, 246/122, 246/129, 699 a st.738 na kat.úz. Lázně Bělohrad.

Obec: Lázně Bělohrad
Č.kat. 246/21, 246/49, 246/66, 246/83, 246/86, 246/96,
246/103, 246/105, 246/117, 246/121, 246/122, 246/129,
699 a st.738

ul. – Vachkova

kat.úz. Lázně Bělohrad

Na základě Vaší žádosti ze dne 19.12.2011 Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES
pro akci „Lázně Bělohrad – Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních
Bělohradě“ na výše uvedených pozemcích

a

Souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu

následujícího zařízení elektrizační soustavy :

35 kV nadzemní vedení VN 540 - 35 kV přípojka pro TS č. JC_0238 „Lázně Bělohrad u Hřiště“
35 kV Stožárová příhradová transformační stanice č. JC_0238 „Lázně Bělohrad u hřiště“
1 kV kabelové vedení Lázně Bělohrad

Ochranné pásmo uvedeného nadzemního vedení vysokého napětí je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče na obě strany **10 m**.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti a u stožárových elektrických stanic s převodem napětí 35/0,4 kV činí **10 m**.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

75

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení o napětí 1 kV činí **1 m** po obou stranách krajních kabelů.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :

Stavba musí být umístěny minimálně :

Stavba dopravní infrastruktury (komunikace – parkoviště) – bude v souběhu a bude křížovat stávající nadzemní vedení vysokého napětí.

Pozemní komunikace – definice pozemních komunikací – viz. ČSN 736100. Nejmenší vzdálenost živých částí vedení se vztahují k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí, nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny, včetně dělicích pásů, krajnic apod.

Silnice, místní a účelové komunikace (parkoviště) – musí být provedeny tak, aby stávající stožáry, nebo sloupy vedení VN byly umístěny v dostatečné vzdálenosti od komunikací se zřetelem k jejich výhledovému šířkovému uspořádání. Stávající stožáry, nebo sloupy vedení VN nesmějí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích, nebo znesnadňovat jejich údržbu.

Žádná část stožáru nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky **5,5 m**. Živé části musí být od komunikace vzdáleny alespoň **6 m**.

Souběh parkovacího stání a venkovního vedení VN musí být proveden tak, aby svislý průmět nejbližšího krajního vodiče vedení byl od krajní hrany parkovacího stání vzdálen minimálně **4,00 m**.

Venkovní vedení VN musí mít zvýšenou bezpečnost !

Místní komunikace a parkovací stání budou umístěny do ochranného pásma stávající stožárové trafostanice. Místní komunikace a parkovací stání musí být provedeny tak, aby příhradový stožár TS neohrožoval bezpečnost a plynulost provozu, nebo znesnadňoval jejich údržbu.

Žádná část příhradového stožáru TS nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky **5,5 m**. Živé části musí být od komunikace vzdáleny alespoň **6 m**.

Parkovací stání musí být provedeno tak , aby nejbližší část příhradového stožáru TS byla vzdálena od krajní hrany parkovacího stání minimálně **4 m**.

Končení vodičů VN na transformační stanici musí mít zvýšenou bezpečnost !

Navržená místní komunikace a příjezd k parkovacímu stání bude v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení 1 kV.

Stávající kabelové vedení 1 kV je v místě souběhů a křížení s navrženou komunikací uloženo v hloubce 40-60 cm. Při křížení stávající komunikace v hloubce 90 -110 cm.

Při provádění stavby dopravní infrastruktury nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení, k narušení výstražného krytí, kabelového lože a stability kabelových pojistkových pilířů.

Kabelové vedení musí být před započítím zemních prací na místě vytyčeno !

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín souhlasí se stavbou : „Lázně Bělohrad – Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních Bělohradě“ na výše uvedených pozemcích za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky a za předpokladu, že na vedení VN a TS bude zajištěna zvýšená bezpečnost - čl.3.3.2. ČSN 33 3301. **Zvýšená bezpečnost na vedení VN a TS v tomto úseku provedena není !**

Provedení zvýšené bezpečnosti si objednejte u ČEZ Distribučních služeb s.r.o. pracoviště Hradec králové.

Nedílnou součástí souhlasu s činností v ochranném pásmu je příloha k žádosti (Polohopisný snímek stavby vč. řezu s vyznačením polohy zařízení VN, TS a NN).

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to u pracovníků ČEZ Distribuční služby s.r.o.

p. Štěpánek - tel.: 606662154

2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 2.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 2.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :

- **Nadzemní vedení VN – stožárovou TS – kabelové vedení NN -**

1. Stavební činnosti nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného vedení.
Nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože a porušení výstražného krytí. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně.
2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 34 31 08 a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví**

nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce zvedacími mechanismy, autojeřábem nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu VN a pod., u kabelových vedení např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).


O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Platnost tohoto souhlasu je po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035



Ing. Jaroslav Babka
vedoucí oddělení Poskytování sítí vn,nn
Trutnov

Čez Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 , IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860,
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz, bank. spoj. KB Praha
35-4544580267 / 0100, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 2145. Zásilací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 Plzeň