

PRODIS
Miloslav Kučera
Svitavská 1469/3
500 12 Hradec Králové

Váš dopis:
8.4.2014

Naše č.j.:
POS 175/14

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
11.4.2014

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: "Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních Bělohradu".

Vážený pane,

na základě vydaného vyj. o existenci SEK č.j. 570556/14, celkové situace stavby se zakreslenými novými trasami přeložené SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 V místě křížení komunikací se SEK musí být SEK uložena v chrániče v přímém směru pod max. úhlem 45°.
- 3 SEK nesmí být zakryta podélně pod obrubníkem komunikace nebo chodníku a jeho betonovou patkou.
- 4 Platí podmínky ochrany vydané v našem vyjádření č.j. POS 202/11 ze dne 19. 12. 2011.
- 5 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 4, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

S pozdravem

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
1096

Jiří Bůta
Specialista ochrany sítě