

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

Miloslav Kučera  
Svitavská 1469  
500 12 Hradec Králové 12

č.j.: S-KHSHK 36020/2011/2/HOK.JC/Jů  
vyřizuje: MUDr. L. Jůvová  
☎: 493 585 810  
e-mail: libuse.juvova@jc.khshk.cz

V Jičíně dne 6. února 2012

### Závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě – „Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních Běláhradě“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) ve spojení s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 ve spojení s § 86 a § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený orgán státní správy žádost Města Lázně Běláhrad, nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Běláhrad, IČO 002 71 730 zastoupeného Miloslavem Kučerou – PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO 123 49 615 o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci spojeného územního a stavebního řízení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se vydává toto závazné stanovisko:

### **S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě – Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních Běláhradě**

**s e s o u h l a s í .**

#### **Odůvodnění**

Zdejšímu správnímu úřadu byla doručena žádost o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě – Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních Běláhradě žadatele Město Lázně Běláhrad, nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Běláhrad, IČO 002 71 730 zastoupeného Miloslavem Kučerou – PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO 123 49 615.

Účelem stavby je vylepšit a rozšířit vybavení sportovního areálu dopravní a technickou infrastrukturou, provést úpravu již dnes využívané plochy.

Příjezdní komunikace bude sloužit tak jako doposud jako přístupová komunikace ke stávajícím rodinným domům a zároveň na navrhované parkoviště pro sportoviště.

Vozovka s asfaltovým povrchem a odvodněním do stávající kanalizace města bude ukončena slepě u posledního RD č.p. 572.

Parkoviště s dlážděným povrchem je navrženo jako samostatná parkovací plocha mimo komunikaci s šikmým a kolmým stáním pro osobní automobily v počtu 65 stání a pro 2 autobusy s připojením 2 sjezdy. Odvodnění bude pomocí odvodňovacího žlabu se 3 vpustěmi přes odlučovače lehkých kapalin do podmoku.

**Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje veřejného zásobování - nutno vyloučit možnost případného ovlivnění jakosti vody navrhovaným způsobem odkanalizování.**

Součástí projektové dokumentace je posouzení hlukové situace zpracované ing. Milanem Kábrtem, Enviconsult Česká Skalice v únoru 2010 pod č. zakázky 13/2010.

Pro výpočet byl zvolen chráněný venkovní prostor staveb 6 referenčních bodů – rodinné domy č.p. 424, 423, 571, 572 a 2 plánované rodinné domy v zájmovém území stavby, denní dobu.

Zohledněny byly 2 režimy provozu - průměrný stav 25 osobních automobilů za den a 50 vozidel a 2 autobusy za den.

Hygienický limit pro denní dobu je dodržen s rezervou i pro nejexponovanější objekt č.p. 424.


Akustické posouzení zůstává ve spisové dokumentaci Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory se zákonem o ochraně veřejného zdraví, které by bránily vydat územní rozhodnutí a stavební povolení v rámci spojeného územního a stavebního řízení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

Přílohy

PD (zak. číslo 48610) – vrácena žadateli  
prostřednictvím poštovních služeb

**Krajská hygienická stanice  
Královéhradeckého kraje**  
se sídlem v Hradci Králové  
Územní pracoviště Jičín  
Revoluční 1076, 506 15 JIČÍN  
-3-



**MUDr. Libuše Jůvová**  
vedoucí odboru hygieny obecné a komunální  
KHS Královéhradeckého kraje