




1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ



2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ





LEGENDA POTRUBÍ:

- + — + — NTL - DOMOVNÍ PLYNOVOD - STAŇAJÍCÍ
— + — + — NTL - DOMOVNÍ PLYNOVOD - NOVÝ
- POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI BUDE PROVEDENO Z LINEÁRNÍHO POLYETHYLENU
POTRUBÍ VEDENÉ V OBJEKTU BUDE PROVEDENO Z OCELOVÉHO POTRUBÍ
POTRUBÍ VEDENÉ V BLÍZKOSTI DUTÝCH PROSTORŮ, NEBO STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ BUDE ULOŽENO DO OCHRANNÉHO POTRUBÍ.

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1 - PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
Qmax = 14 kW (ODVOD SPALIN KOAXIÁLNÍM ODKOUŘENÍM 100/60 NAD STŘECHU OBJEKTU)
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 1,62 m³/h
- 2 - PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ V PROVEDENÍ TURBO
Qmax = 24 kW (ODVOD SPALIN KOAXIÁLNÍM ODKOUŘENÍM 80/125 NAD STŘECHU OBJEKTU)
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 2,8 m³/h
- 3 - PLYNOVÝ SPOŘÁK
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 1,4 m³/h
- KK - KULOVÝ KOHOUT - PLYNOVÝ UZÁVĚR
CH - CHRÁNIČKA

VED. PROJEKTANT			VYPRACOVAL	
Ing. J. FABIAN			Ing. Iva Fabianová	
INVESTOR :	Město Lázně Bělohrad nám. K.V. Raabe 35, 507 81 Lázně Bělohrad			
MÍSTO STAVBY :	Barákov 419, 507 81 Lázně Bělohrad			
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HASIČSKÉ ZBRŮJNICE ÚPRAVA PLYNOVODU			
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1. A 2.NP				
<div><div><div><div>•</div><div>•</div></div><div><div>K Břice 1663/4 Hradec Králové IČO: 13546952</div><div>•</div><div>•</div></div></div></div>				
ZÁK. ČÍSLO :		1008/F/16		
DATUM :		ÚNOR 2016		
STUPEŇ :		DPS		
MĚŘÍTKO :		1:50		
Č. VÝKRESU :		PL-2		

