

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, vyhlášené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“),

Identifikace veřejné zakázky	
<i>název</i>	Pětipsy, místní část Vidolice - vodovod
<i>druh zakázky</i>	stavební práce
<i>druh zadávacího řízení</i>	veřejná zakázka malého rozsahu
<i>datum vyhlášení</i>	30. 9. 2022
Zadavatel	
<i>název</i>	Obec Pětipsy
<i>zastoupen</i>	Irena Kumprichtová, starostka
<i>sídlo</i>	Pětipsy č. p. 58, 431 53 Pětipsy
<i>IČ</i>	00262081
Pověřená osoba (analogicky dle § 43 zákona)	
<i>jméno</i>	Ing. Tomáš Kočí, administrátor VZ (Sociálně-právní institut, s.r.o., IČ 61538353)
<i>kontaktní údaje</i>	+420 721 856 134 koci@spinstitut.cz ds: xs524zx

Vážení,

zadavatel analogicky s § 98 zákona poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 v rámci výše specifikované veřejné zakázky.

Znění dotazu č. 5:

Výkaz výměr je po materiálové stránce v rozporu s projektovou dokumentací – kladečským schématem, a to jak do množství, tak i položek.

Ve výkazu výměr (dále „VV“) oproti kladečskému schématu (dále „KS“) chybí:

3x elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm (VV:26x vs. KS 29x)

1x Lemový nákrůžek PE100 SDR11 63 (VV: 4x vs. KS: 5x)

1x Příruba PP/ocel PN10/16 63 DN50 (VV: 4x vs. KS: 5x)

2x PP DN 50 (VV: 0x vs. KS: 2x)

1x PP DN 80 prodloužené (VV:0x vs. KS: 1x)

1x FFR DN 80/50 (VV: 0x vs. KS: 1x)

1x Oblouk 90° PE100 SDR11 63 (VV:4x vs KS: 3x)

2x šoupě DN 50 (VV: 0x, vs. KS: 2x)

1x šoupě DN 80 (VV: 0x vs KS:1x)

3x SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m) (VV: 1x vs. KS: 4x), atd.....

Dále ve výkazu výměr chybí položky pro montáž PE oblouků a montáž ISO tvarovky.

Prosím o uvedení správného počtu položek a opravení výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 5:

Po provedené revizi výkazu výměr poskytuje zadavatel následující vyjádření k dotazu tazatele:

Účastník VŘ ocení výkaz výměr ve struktuře (tedy i dle množství a specifikace) aktualizovaného výkazu výměr, uveřejněného dne 6. 10. 2022 na profilu zadavatele, označeného „03_VV k ocenění, Vidolice-vodovod AKT.221006“.

Případné změny pak budou řešeny v průběhu realizace zakázky analogicky dle § 222 zákona.

V souvislosti s tímto vysvětlením nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek. Pro odstranění veškerých pochybností pak zadavatel rekapituluje platný termín pro podání nabídek:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na:

19. 10. 2022 ve 13:00 hodin

Umožněn je korespondenční i osobní příjem nabídek. Osobní příjem bude probíhat v úředních hodinách Obecního úřadu, viz <https://www.petipsy.cz/urad/podatelna/>, s výjimkou dne 19. 10. 2022 (tedy posledního dne běhu lhůty k předkládání nabídek), kdy je osobní doručení umožněno pouze do 13:00 hod.

Ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají neměnná.

V Mostě dne 12. 10. 2022

.....
Ing. Tomáš Kočí, pověřená osoba
na základě plné moci