

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, vyhlášené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“),

Identifikace veřejné zakázky	
<i>název</i>	Pětipsy, místní část Vidolice - vodovod
<i>druh zakázky</i>	stavební práce
<i>druh zadávacího řízení</i>	veřejná zakázka malého rozsahu
<i>datum vyhlášení</i>	30. 9. 2022
Zadavatel	
<i>název</i>	Obec Pětipsy
<i>zastoupen</i>	Irena Kumprichtová, starostka
<i>sídlo</i>	Pětipsy č. p. 58, 431 53 Pětipsy
<i>IČ</i>	00262081
Pověřená osoba (analogicky dle § 43 zákona)	
<i>jméno</i>	Ing. Tomáš Kočí, administrátor VZ (Sociálně-právní institut, s.r.o., IČ 61538353)
<i>kontaktní údaje</i>	+420 721 856 134 koci@spinstitut.cz ds: xs524zx

Vážení,

zadavatel analogicky s § 98 zákona poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 v rámci výše specifikované veřejné zakázky.

Znění dotazu č. 3:

Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr (příloha č.3) - dotaz: Dle výkazu výměr (položky: 33 - list: 01-1 - Rozvody + 31-list:01-2 - Přivaděč.) by mělo být v rámci zakázky dodáno potrubí: "trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm".

Dotaz: Pro pokládku řízeným zemním protlakem se musí použít potrubí s označením "**SLM**", doplní zadavatel toto označení k potrubí do výkazu výměr, aby uchazeči mohli správně potrubí ocenit? Domníváme se, že je to nezbytné, protože cenový rozdíl mezi oběma trubkami je velmi značný!

Odpověď zadavatele č. 3:

Ve výkazu výměr nelze uvádět odkaz na konkrétního výrobce potrubí ("**SLM**").

V aktualizovaném výkazu výměr označeném „**03_VV k ocenění, Vidolice-vodovod_AKT.221006**“ uveřejněném dne 6. 10. 2022 na profilu zadavatele je u příslušných položek doplněna specifikace: „provedení PAS 1075 (pro zatahování do mikrotunelu)“.

Účastníci zadávacího řízení při zpracování cenové nabídky závazně využijí výše uvedenou aktualizovanou přílohu „03_VV k ocenění, Vidolice-vodovod_AKT.221006“.

Ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají neměnná.

V Mostě dne 6. 10. 2022

.....
Ing. Tomáš Kočí, pověřená osoba
na základě plné moci