



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL : 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

NOZA s.r.o.
Ing. Martin Lukeš
Huťská 229
272 01 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
2016135P / 13. 6. 2018

NAŠE ZNAČKA
37962/2018-243-PI

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martina Plocová / 216
martina.plocova@pvl.cz

DATUM
17. 7. 2018

Buštěhrad revitalizace sportovního areálu – stanovisko správce povodí

K.Ú.: **Buštěhrad** VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: **Kladno** KRAJ: **Středočeský** Č.H.P.: **1-12-02-0290-0-00**
VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD : **51400 Kladenská pánev** HGR : **5140**
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD : **DVL_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava**

Dne 15. 6. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Buštěhrad revitalizace sportovního areálu“ zpracovatel NOZA s.r.o., projektant Ing. Martin Lukeš a Ing. arch. Petr Kasl, ČKA 03 664 (duben 2018, č. zakázky 2016135P) jako podklad pro stavební povolení, investorem je Město Buštěhrad.

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace stávajícího sportovního areálu. Sportovní areál se nachází v jihozápadní části města Buštěhrad v sousedství ulice Hřebečská na pozemcích č. 1830, 1831/1, 1831/6, 1831/10, 1831/11, 1831/12, 1831/13 v k.ú. Buštěhrad.

Cílem projektu je zlepšení využití hřiště pro širší okruh zájemců z řad veřejnosti, vybudováno bude nové fotbalové hřiště, in – line dráha, dvě víceúčelová hřiště, zvýší se počet tenisových kurtů, součástí je i plocha pro parkour, úprava dětského hřiště, hřiště pro pétanque a nové zázemí. Přístup do areálu je možný pomocí několika vchodů z ulice Hřebečská. Celý areál zůstane oplocen jako ve stávajícím stavu. Před areálem bude umožněno parkování a bude provedena zvýšená křižovatka pro zklidnění dopravy.

Projekt počítá se s demolicí stávajících budov u vchodu a fotbalového hřiště a nahrazení těchto budov novými, s využitím jako restaurace, sklady a další. Kapacity a provedení těchto budov budou součástí samostatného projektu.

Odvodnění areálu bude řešeno převážně do terénu, pouze pro budovy zázemí bude zřízena retenční nádrž pro hospodaření se zachycenou vodou. Nádrž bude prefabrikovaná, betonová s rozměry 3x2x2m a kapacitou 12m³ vody. Pro sportovní plochy je dále navrženo odvodnění pomocí drenáží do vsakovacích jímek, tvořených štěrkem, obaleným geotextilií. Navržená retenční kapacita jednotlivých jímek je: 36m³ pro fotbalové hřiště, 2x6m³ pro multifunkční hřiště 1, 10m³ pro multifunkční hřiště 2 a 16m³ pro tenisové kurty.

Stavbou nebude dotčený žádný vodní tok ve správě Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava, jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako poškozený a ve vodním útvaru podzemních vod 51400 Kladenská pánev, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako částečně nevyhovující.



Stavbou nebude dotčen majetek ani pozemky ve vlastnictví ČR, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů a mimo stanovené záplavové území.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem **nedojde ke zhoršení** chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s dokumentací stavby „Buštěhrad revitalizace sportovního areálu“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.
2. Bude nám předložen samostatný projekt řešící provedení nových staveb zázemí sportovního areálu, jako je restaurace, sklady a další včetně jejich napojení na technickou infrastrukturu.
3. Požadujeme doplnit výkres retenčních nádrží odvodňující sportovní plochy včetně popisu hospodaření se zachycenou dešťovou vodou. Retenční objekty budou vybaveny bezpečnostním přelivem pro případ výskytu vydatných srážek.

Souřadnice X, Y: Y= 768685, X= 1033827 ve středu půdorysu stávajícího hřiště v souřadnicovém systému S-JTSK byly ověřeny v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

 **Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Dolní Vltava 18
Grafická 36, 150 21 Praha 5


Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Na vědomí:
spis (SP-2018/7837)
martina.plocova@pvl.cz

