

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-185145-1/ČJ-2018-010306-MB

Kladno 13. července 2018
Počet stran: 2

NOZA, s.r.o.
HUŤSKÁ 229
272 01 Kladno

Vyjádření ke stavbě "Buštěhrad, revitalizace sportovního areálu"

Dopravní inspektorát Kladno, obdržel Vaší žádost ke stavbě - Buštěhrad, revitalizace sportovního areálu. Předmětem předložené dokumentace je revitalizace sportovního areálu včetně parkovacích míst a komunikací před areálem.

Dopravní inspektorát Kladno posoudil po provedení místního šetření předloženou projektovou dokumentaci stavby pro potřeby stavebního řízení a jako přízvaný příslušný orgán Policie ČR, za využití ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za využití ustanovení § 10 odst. 4 písm. a, b) citovaného zákona č. 13/1997 Sb. s rekonstrukcí připojení, **s o u h l a s í** za dodržení následujících podmínek :

- k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích předběžně nemáme námitek, o vyjádření potřebné ke stanovení místní úpravy provozu na PK bude zažádáno samostatně min. 2měs. před kolaudací (závěrečnou prohlídkou) stavby
- parametry komunikace budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6110 - „Projektování místních komunikací“,
- parkovací plochy budou v souladu s normou ČSN 73 6056 - „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“,
- rekonstrukce připojení bude odpovídat příslušným platným normám ČSN a vyhláše č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
- chodníky budou odpovídat požadavkům, které jsou stanoveny ve vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- před započatím stavebních prací, je nutné předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na P ČR DI Kladno,
- práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66,
- při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- veškeré prováděné práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

Vyřizuje:
por. Mgr. Markéta Bergerová Dis.
974 873 253

npor. Ing. Petr Hošek
vedoucí DI Kladno