

světelné okruhy:
S.I.L. - 21x 70W = 1470 W
S.SPM - 4x 70W = 280 W
S.SP1 - 24x 400W = 9600 W
S.SP2 - 6x 400W = 2400 W
S.SP3 - 14x 250W = 3500 W

bod připojení VO na
stávající příhradový
sloup

zapínací bod
osvětlení v
areálu

Legenda:

- Stožár NN/VO stávající
- Rozvaděč - spínací bod, pojiskový plíř
- Ochranné vedení, FeZn 30x4 a 8 mm
- Kabelové vedení CYKY 5x6
- Kabelové vedení CYKY 5x6
- Kabelové vedení CYKY 5x6

POZNÁMKA - světelné okruhy:
S.I.L. osvětlení in Line dráhy
S.SPM osvětlení malých sportovišť a dětského hřiště
S.SP1 osvětlení multifunkčního hřiště č. 1
S.SP2 osvětlení multifunkčního hřiště č. 2
S.SP3 osvětlení tenisových kurtů

POZNÁMKA - uzemnění kovových konstrukcí:
v současně s vedením areálového osvětlení bude veden páska FeZn 30x4 mm
páska bude všem pomocí klíčových svorek v nerezovém provedení, z páska
budou napojeny drátem FeZn 8 mm všechny sloupy pro areálové osvětlení

LEGENDA SÍTÍ STÁVAJÍCÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VODOVOD BEZ ROZLIŠENÍ
- SILOVÉ NADZEMNÍ NN
- SILOVÉ PODZEMNÍ NN
- SDĚLOVACÍ OVRĚNÉ PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ NEPROVOZOVANÉ
- SDĚLOVACÍ OPTICKÉ KABELY
- PLYN STL
- PLYN VTL
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ
- PŘÍPOJKA RETENČNÍ NADRŽE
- DRENÁŽ HŘIŠTÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM I.TSK

NOZA, s.r.o. Huťská 229, 272 01 Kladno, tel.: 777 120 939 e-mail: info@nozasro.cz, www.nozasro.cz IČ: 247 67 417; DIČ: CZ247 67 417		ČÍSLO ZAKÁZKY: 201613SP	
VYPRACOVAL:	Martin Frihauf	STUPEŇ:	DPS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Martin Frihauf	DATUM:	12/2018
INVESTOR:	Město Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad	FORMÁTU A4:	12 (114x2680)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Buštěhrad (616397)	MĚŘÍTKO:	PARE:
KRAJ:	Středočeský	1:250	
AKCE:	BUŠTĚHRAD, REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU		
PŘÍLOHA:	SITUACE, OPRAVA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ		
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.401.2