

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Ev. č. PCNP - 622 - 2/2018/PD

Kladno 10. 7. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

NOZA, s.r.o.
Huťská 229
272 01 Kladno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský, tel.: 950870133, e-mail: zdenek.bezdekovsky@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Buštěhrad, č. parc. 1831/1, 1831/6, 1831/11, 1831/12, 525, 767, 768, 770
Název stavby : Revitalizace sportovního areálu
Stavebník : Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Předložená dokumentace : Ke stavebnímu řízení
Zpracovatel dokumentace : Ing. arch. Petr Kasl, ČKA 03 664, 04/2018

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. 6. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky:


V areálu zřídit vnější nadzemní požární hydrant, osazený na vodovodním řadu min. DN 100 – viz požárně bezpečnostní řešení.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Blanka Poláková, ČKAIT 0008545, 08/2017).

Posouzená dokumentace splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou mimo uvedené podmínky splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Jan Ryšavý
náměstek krajského ředitele pro
prevenci a civilní nouzovou připravenost
vrchní rada