



ČERPAČÍ ŠACHTA – NEPOJEZDNÁ SE DNEM POD ÚROVNÍ HPV



ČERPAČI ŠACHTA – NEPOJEZDNÁ NAD ÚROVNÍ HPV



POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ :

OBETONOVÁNÍ PLASTOVÉ ČERPAČI ŠACHTY :

POKUD BUDE PLASTOVOU ŠACHTU TŘEBA OBETNOVAT, JE NUTNÉ OBETNOVÁNÍ PROVADĚT PO NAPLŇENÍ ŠACHTY VODOU !!

SPÁRU MEZI OBETONOVÁNÍM A PŘECHODOVOU DESKOU UTĚSNIT TĚSNÍCÍM TMELEM

ÚNOSNOST POKLOPU :

NEPOJEZDNÝ – TŘÍDA A15

GRAVITAČNÍ PŘÍTOK DO ČS :

PROSTUP PRO POTRUBÍ BUDE PROVEDEN AŽ PŘI STAVBĚ GRAVITAČNÍ ČÁSTI KANAL. PŘÍPOJKY

POZN.: HPV ... HLADINA PODZEMNÍ VODY

	zpracovatel: Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Horní Lánov 61, 543 41 Lánov projektant: Ing. Eva Gebrtová		objednatel: Obec Vlčice
			stupeň: PD pro SP
	datum: prosinec 2017		
ČOV PRO OBJEKTY Č.P. 201, 77 A 73, VLČICE			
objekt:			
obsch:	měřítko: --	č. výkresu: D.5.	č. paré: