



„Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
o zadávání veřejných zakázek

„Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Obec Lužec nad Vltavou
se sídlem 1.máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou
zastoupená Patrikem Rollo – starostou obce
IČO 00237035

Dodatečná informace č. 2

Dotaz č. 1:

Z „DSP+ZDS_201_04_Skladebný výkres, tvar panelu-1050x420“ není jasné proč panel A4, při stejné délce a šířce jako panel A3 resp. P1, je objemově cca o 1m³ větší.

Žádáme proto o výkres panelu A4.

Odpověď projektanta:

Na tomto výkresu je v podélném řezu vpravo uvedena poznámka o monolitickém příčnicku betonovaném na místě. Tento příčník vytváří rozdíl v objemu betonu pro daný panel cca 1,0 m³.

Není důvod k vytváření výkresu panelu A4.

Písek, 10.08.2018

ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Universal Solutions s.r.o. – Gabriela Vacíková