



DODATEČNÁ INFORMACE Č. 4 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

**Zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
o zadávání veřejných zakázek**

„Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Obec Lužec nad Vltavou
se sídlem 1.máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou
zastoupená Patrikem Rollo – starostou obce
IČO 00237035

Dodatečná informace č. 3

Dotaz č. 1:

- 1) Prosím o bližší specifikaci (výkresová příloha) pol. Č. 60 kód položky 742899 – PŘELOŽENÍ VODOVODU
- 2) Prosím o bližší specifikaci (výkresová příloha) pol. Č. 62 kód položky 84446 – POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 400MM
- 3) Prosím o bližší specifikaci (výkresová příloha) pol. Č. 63 kód položky 87433 - POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM;

Odpověď a vysvětlení projektanta:

- AD 1) Jedná se o vertikální posun stávajícího vodovodu pod označením SO 501. Vytvořením násypu SO 101 na lužecké straně by došlo k přesypání vodovodu a ten by tak nebyl umístěn v požadované hloubce cca 1,5m pod úroveň terénu. V dokumentaci je poloha vodovodu vyznačena v příloze B.2 Koordináční situace a objektu SO 501 je věnována část dokumentace C.3.
- AD 2) Jedná se o prodloužení dešťové kanalizace vyústěné pod projektovaným násypem SO 101 na lužeckém břehu. Poloha dopojené kanalizace je patrná z půdorysu mostu (příloha C.1.2) s patrným vyústěním na levé straně lužecké opěry a z podélného řezu (příloha C.1.3).
- AD 3) Vozovka na násypu lužeckého břehu (SO 101) je odvodněna liniovým odvodňovačem se svislými svody do již zmiňovaného prodloužení kanalizace. Toto napojení je patrné z přílohy C.1.3 a je v rozpočtu vykázáno položkou č. 63.

Zadávací dokumentace zůstává beze změn.

Písek, 28.08.2018

ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Universal Solutions s.r.o. – Gabriela Vacíková