

ÚPRAVA DNA ŠACHTY Š1 ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM:

NA STOCE V UL. B. NĚMCOVÉ JE NAVRŽENA JEDNA OPRAVA DNA ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM, A TO NA ŠACHTĚ Š1. JEDNÁ SE O KONCOVOU ŠACHTU PRO SANACI RUKÁVCEM, TAKŽE TOTO DNO NELZE UPRAVIT PROTAŽENÍM RUKÁVCE A NÁSLEDNÝM ZAPRAVENÍM. JEDNÁ SE O KRUHOVOU ŠACHTU S VNITŘNÍM Ø 1000 mm.




PROVEDENÍ OPRAVY VYŽADUJE VYLOUČENÍ PŘÍTOKU VEŠKERÝCH ODPADNÍCH A DEŠŤOVÝCH VOD OBTOKEM. TEN SE VYTVOŘÍ ZASLEPENÍM STOKY V ŠACHTĚ NAD OPRAVOVANOU ŠACHTOU TĚSNÍCÍM VAKEM PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE A PŘEČERPÁVÁNÍM ODPADNÍCH VOD POTRUBÍM ULOŽENÝM NA POVRCHU ZPĚT DO STOKOVÉ SÍTĚ POD OPRAVOVANOU ŠACHTOU. K PŘEČERPÁVÁNÍ BUDE POUŽITO KALOVÉ ČERPADLO S MONITORINGEM HLADINY V ČERPAČÍ JÍMCE. DEŠŤOVÉ VPUSTI BUDOU ZASLEPENY SPECIÁLNÍMI TĚSNÍCÍMI VAKY.

POSTUP PRACÍ:

1) DNO ŠACHTY A STĚNY DO VÝŠKY 250 mm SE PEČLIVĚ OČISTÍ

2) DO KOUTŮ, TRHLIN A NETĚSNOSTÍ SE APLIKUJE BOBTNAJÍCÍ TMEL NA BÁZI VODOU BOBTNAJÍCÍCH PRYSKYŘIC A SYNTETICKÉHO KAUKČUKU - PO APLIKACI VE STYKU SE ZEMNÍ VHLKOSTÍ NABOBTNÁ A PO ZAHOZENÍ REPROFILAČNÍ MALTOU DOKONALE ZATĚSNÍ SPÁRY

3) PO ZATVRDNUTÍ TMELU SE DNO ŠACHTY OBLOŽÍ KANALIZAČNÍMI CIHLAMI Z TAVENÉHO ČEDIČE. PRO KVALITNÍ PŘILEPENÍ MUSÍ BÝT POUŽITA SPECIÁLNÍ MALTA - JEDNOSLOŽKOVÁ OBJEMOVĚ KOMPENZOVANÁ S UPRAVENÝM NÁBĚHEM TUHNUTÍ PRO LEPENÍ A SPÁROVÁNÍ PRVKŮ A TVAROVEK Z TAVENÉHO ČEDIČE. SPOTŘEBA MALTY 23-24 kg/m²/cm TLOUŠŤKY VČ. SPÁROVÁNÍ. TYP MALTY SCHVÁLÍ DODAVATEL ČEDIČOVÝCH CIHEL.

		B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice Tel.: 602 150 148; E-mail.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz		
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUcí ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
	Ing. KRATOCHVÍL P.		Ing. PUDIL Jiří	
 				
OKRES: ČESKÉ BUDĚJOVICE - JIHOČESKÝ KRAJ				STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
MÍSTO STAVBY: k.ú. Hluboká nad Vltavou - 639605				
INVESTOR: město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hl.n.Vlt.				
NÁZEV AKCE HLUBOKÁ N.VLT. - OBNOVA KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ PO POVODNI - ULICE B. NĚMCOVÉ				DATUM PROJEKTU 04/2014
				FORMÁT VÝKRESU 1x A4
STAVEBNÍ OBJEKT SO-01 Kanalizace B. Němcové				MĚŘÍTKO -
OBSAH VÝKRESU ÚPRAVA DNA ŠACHTY Š1 ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM				Č. VÝKRESU D.6