

POZNÁMKY:

V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ STOKY S VODOVODEM (POBLÍŽ Š6) JE NAVRŽENA CHRÁNIČKA PRO VODOVOD Li 40. CHRÁNIČKA BUDE TVOŘENA OCELOVÝM POTRUBÍM, KTERÉ SE BUDE MUSET PODÉLNĚ ROZŘÍZNOUT, ABY BYLO MOŽNÉ JEJ NASADIT NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ. JAKO DISTANČNÍ VLOŽKY JSOU NAVRŽENY OPASKOVÉ (KLUZNÉ) OBJÍMKY - PO DVOU NA KAŽDÝ KONEC. PO JEJICH NASAZENÍ BUDE OC POTRUBÍ SVAŘENO. NAKONEC BUDE NA OBOU KONCÍCH OSAZENA VODOTĚSNÁ MANŽETA.

MATERIÁL CHRÁNIČKY NESMÍ ZKORODOVAT PO DOBU ŽIVOTNOSTI CELÉ STAVBY. TJ. MUSÍ BÝT V NEREZOVÉM PROVEDENÍ, NEBO OPATŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM. TEN JE VZHLEDEM K MALÉMU PROFILU MOŽNÉ PROVÉST JEN ZVENKU, A SICE TAKTO:

OTRYSKÁNÍ NA SA2, OČIŠTĚNÍ, OSUŠENÍ A NÁTĚR VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PLOCHY

1x 0,050 mm - dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s vysokým obsahem zinku, rychle schnoucí, svařitelný
2x 1,000 mm m - dvousložkový vrchní epoxidový nátěr

VNĚJŠÍ PRŮMĚR VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE ODHADNUTÝ.



VAK

projekt

s.r.o.

B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice

Tel.: 602 150 148; E-mail.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUČÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
Ing. KRATOCHVÍL P.			Ing. PUDIL Jiří	
				
OKRES: ČESKÉ BUDĚJOVICE - JIHOČESKÝ KRAJ				STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
MÍSTO STAVBY: k.ú. Hluboká nad Vltavou - 639605				
INVESTOR: město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hl.n.Vlt.				DATUM PROJEKTU 04/2014
NÁZEV AKCE HLUBOKÁ N.VLT. - OBNOVA KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ PO POVODNI - ULICE B. NĚMCOVÉ				
STAVEBNÍ OBJEKT SO-01 Kanalizace B. Němcové				FORMÁT VÝKRESU 1x A4
OBSAH VÝKRESU CHRÁNIČKA VODOVODU POBLÍŽ Š6				MĚŘÍTKO 1:10
				Č. VÝKRESU D.10