



Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 4

Název veřejné zakázky	Zateplení hasičské zbrojnice ve městě Lázně Bělohrad - zhotovitel
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Lázně Bělohrad
IČ	00271730
Adresa sídla	nám K. V. Raise 35, 507 81, Lázně Bělohrad
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Ing. Pavel Šubr, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	Veselý Tomáš, Mgr. Ing., advokát
Kontaktní adresa	Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ	66246059
Pověřená osoba	Pavλίna Machová, telefon:+420773233723, email: aktomasvesely@gmail.com



1 Odpověď na žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1 Zadavateli byla dne 19. 01. 2017 doručena žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz:

Dle vysvětlení č. 3 je střešní krytina řešena jako falcovaná ocelová střešní krytina. Jak je to s folií, měla by být pro vytvoření separační a mikroventilační vrstvy ve skladbách střech s hladkou plechovou krytinou vícevrstvá fólie lehkého typu s nakaširovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken, nebo bude krytina namontována na dřevěný rošt? Jak bude kotvena přes tepelnou izolaci?

Odpověď:

Zadavatel tímto upravuje skladbu střechy:

- Plechová krytina falcovaná s kotevními příponkami
- Separální folie s nakaširovanou strukturou rohoží z polypropylenových vláken
- Dřevěné bednění z dřevěných fošen 200/60 kotvení po 600mm, OSB desky tl. 20 mm (1250/2500mm)
- Vzduchová provětrávací mezera
- SBS modifikovaný asfaltový pás – hydroizolační vrstva
- Tepelná izolace polystyren EPS 100S, tl. 160 nebo 180 mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás – parotěsná vrstva
- Krycí beton tl. 80 mm
- Násyp tl. 270 mm
- Stropní panel PZD tl. 150


3 Související opatření

- 3.1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace přijímá následující opatření:
- a) Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 7. února 2017, 10:00. Nabídky se doručují na úřední adresu zadavatele.
 - b) Zadavatel na základě úpravy skladby střechy a výkazu výměr upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 3 427 982,86 Kč bez DPH.

4 Přílohy

- a) Upravený výkaz, výměr
 - Odstraněné položky č. 27 a 28
 - Nové položky 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106
- b) Upravená technická zpráva a řezy

Dne 25. ledna 2017


Za zástupce zadavatele

Pavlína Machová