



Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 2

Název veřejné zakázky	Zateplení hasičské zbrojnice ve městě Lázně Bělohrad - zhotovitel
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Lázně Bělohrad
IČ	00271730
Adresa sídla	nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Ing. Pavel Šubr, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	Veselý Tomáš, Mgr. Ing., advokát
Kontaktní adresa	Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ	66246059
Pověřená osoba	Pavčina Machová, telefon:+420773233723, email: aktomasvesely@gmail.com



1 Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1 Zadavateli byla dne 03. 01. 2017, 04. 01. 2017 a 06. 01. 2017 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz:

Prosím o upřesnění bodu 20 Technické specifikace a podmínek Zadávací dokumentace Zateplení hasičské zbrojnice ve městě Lázně Bělohrad. Co je třeba opravdu přiložit k nabídce? Bod 20.4 jsou požadovány doklady pro izolanty EPS-F a minerální vatu, ale v zakázce je použitým izolantem šedý polystyren. Dále v bodu 20.9 jsou požadovány doklady a pozice výplní O1-O13, ale v PD jsou pozice oken pouze O1 – O7. Prosím o kontrolu a upřesnění požadovaných dokladů.

Odpověď:

Zadavatel tímto vypouští ze zadávací dokumentace bod 20.4 a 20.9.

2.2 Dotaz:

Ve výkazu výměr jsem nenašel položku Příplatek za první a každý další den použití lešení, můžete ji do výkazu výměr doplnit?

Odpověď:

Položka „Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití“ doplněna pod číslem 88.

2.3 Dotaz:

Ve výkazu výměr jsem nenašel položku na dodávku a montáž vnitřních parapetů, můžete ji do výkazu výměr doplnit?

Odpověď:

Dodávka a montáž vnitřních parapetů doplněna – položky č. 89 – 94.

2.4 Dotaz:

V technické zprávě se požaduje montáž tepelné izolace střech ve dvou vrstvách, nemělo by se to projevit i ve výkazu výměr? Dvakrát montáž a rozdělit izolant?

Odpověď:

Izolační materiál rozdělen – oprava položky 36 a 37.

2.5 Dotaz:

Narazil jsem na rozpor v PD. Skladba střešní krytiny dle TZ je: izolant, folie, plechová krytina. V řezech je ale skladba S2: folie Fatrafol 810 2mm, izolant, folie, plechová krytina. Je možné upřesnit skladby střech a specifikovat jaká folie má být použita.

Odpověď:

Střecha nad 2.NP bude zateplena 2 vrstvami EPS tl. 80 mm = celkem 160 mm. Plocha zatepované střechy 260 m².

Střecha nad garáží bude zateplena 2 vrstvami EPS tl. 80 mm a 100 mm = celkem 180 mm. Plocha zatepované střechy 404,1 m².



Montáž obou vrstev včetně kotvícího materiálu je zahrnuta v agregované položce č. 35 „Montáž izolace tepelné střeš do 10° tl přes 160 mm včetně souvisejících vrstev a kotvících prvků“ dle původní verze rozpočtu.

Skladba střešní krytiny bude provedena dle TZ, tj.: izolant, folie, krytina. Použita bude fólie z měkčeného polyvinylchloridu (mPVC) dle ČSN 64 6223, šířky 1200 mm, tl. 2 mm.

2.6 **Dotaz:**

Klempířské prvky z pozinkovaného plechu (mimo vnějších parapetů) budou bez nátěru? Dále jsou ve výkazu výměr nelogicky hranatá kolena ke kruhovým svodům a okapům.

Odpověď:

Klempířské prvky z pozinkovaného plechu (mimo vnějších parapetů) budou bez nátěru.

Položka č. 54 a 55 – hranatá kolena nahrazena kruhovými.

2.7 **Dotaz:**

Barva oken – v PD je barva hnědá, ale nevíme, zda oboustranně či pouze z venku.

Odpověď:

Barva oken a dveří, rámu prosklené zdi nad hlavním vchodem – hnědá oboustranně.

Barva vrat – tmavě hnědá oboustranně.

3 Související opatření

3.1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace přijímá následující opatření.

- a) Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 1. 2017, 10:00. Nabídky se doručují na adresu zadavatele.

4 Přílohy

- a) upravený výkaz, výměr

Dne 9. 1. 2017

Za zástupce zadavatele

Pavlína Machová