



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

## Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 3

<b>Název veřejné zakázky</b>	Zateplení hasičské zbrojnice ve městě Lázně Bělohrad - zhotovitel
<b>Druh veřejné zakázky</b>	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

### Identifikační údaje zadavatele

<b>Název</b>	Město Lázně Bělohrad
<b>IČ</b>	00271730
<b>Adresa sídla</b>	nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
<b>Osoba oprávněná za zadavatele jednat</b>	Ing. Pavel Šubr, starosta

### Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

<b>Název</b>	Veselý Tomáš, Mgr. Ing., advokát
<b>Kontaktní adresa</b>	Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
<b>IČ</b>	66246059
<b>Pověřená osoba</b>	Pavčina Machová, telefon:+420773233723, email: aktomasvesely@gmail.com



## 1 Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1 Zadavateli byla dne 16. 01. 2017 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

## 2 Jednotlivé otázky a odpovědi

### 2.1 Dotaz:

Ve výkazu výměr pol. 78 obsahuje špatnou výměru 12,290 ks, správná výměra je 6ks, žádám o opravu.

### Odpověď:

Pol. 78 doplněna, nová výměra je 6 ks, zároveň opravena pol. 21, nová výměra 59,29 m<sup>2</sup>.

### 2.2 Dotaz:

Nikde jsme nenašli bližší specifikaci plechové střechy (jen, že se jedná o TL.min. 0,5mm), jedná se o falcovanou střešní krytinu, šablony?

### Odpověď:

Jedná se o falcovanou ocelovou střešní krytinu opatřenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti korozi, mechanickému poškození a UV záření.

### 2.3 Dotaz:

Žádám o vyškrtnutí bodu 20.8. Zadávací dokumentace, Proč zadavatel trvá na požadavku  $U_f \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , který je bezpředmětný, když důležitý je součinitel celého výrobku vč.skla jako celku tj.  $U_w \leq 1,1/\text{m}^2\text{K}$

### Odpověď:

Zadavatel trvá na požadovaných specifikacích, tak jak jsou uvedeny v ZD.

## 3 Související opatření

- 3.1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace přijímá následující opatření.
- a) Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. ledna 2017 do 10.00 hod. Nabídky se doručují na adresu zadavatele.

## 4 Přílohy

- a) Upravený výkaz, výměr

Dne 18. ledna 2017

Za zástupce zadavatele

Pavlína Machová