LEGENDA:

- VZT POTRUBÍ OCELOPLECHOVÉ POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SPIRO RESP. PLASTOVÉ KRUHOVÉ
- VZT POTRUBÍ - HADICE FLEXIBILNÍ S KVALITNÍ PAROZÁBRANOU SONOFLEX (OHEBNÁ AL HADICE + IZOLACE Z MW S AL OBALEM)
- ODSAVAČ KUCHYŇSKÝCH PAR (DIGESTOŘ) - SOUČÁST DODÁVKY KUCHYŇSKÝCH LINEK, S RADIÁLNÍM VENTILÁTOREM
- RADIÁLNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR, KOMPAKT V PLASTOVÉ SKŘÍNI SE VSTUPNÍ MŘÍŽKOU A ZPĚTNOU KLAPKOU, SVISLÁ MONTÁŽ NA ZEĎ
- RADIÁLNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR, KOMPAKT V PLASTOVÉ SKŘÍNI SE VSTUPNÍ MŘÍŽKOU A ZPĚTNOU KLAPKOU, VODOROVNÁ MONTÁŽ DO PODHLEDU
- STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE, PZ PLECH, D=160 mm

POZNÁMKY:

- DÉLKY POTRUBÍ MEZI ODBOČKAMI JSOU INFORMATIVNÍ, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI PŘI MONTÁŽI.
- ZÁVĚSY POTRUBÍ VZT NEJSOU NA VÝKRESE ZNAČENY, BUDOU ZHOTOVENY PŘI MONTÁŽI DLE POTŘEBY.
- VZT POTRUBÍ V PŮDNÍM PROSTORU BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ TL.40mm. ROHOŽE Z CEDĚLOVÉ NEBO MINERÁLNÍ VLNY OVINUTÉ KOLEM POTRUBÍ A OBALENÉ AL FOLIÍ.
- U POTRUBÍ SPIRO ZAJISTIT VODIVÉ SPOJENÍ KADMIOVANÝMI NEBO NEREZOVÝMI ŠROUBY DO PLECHU V KAŽDÉM SPOJI MIN. 1 KS.
- VNITŘNÍ RADIUS KOLEN A OBLOUKŮ U KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ R=D, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- VZT POTRUBÍ NUTNO PŘI MONTÁŽI NA ZÁVĚSECH PRUŽNĚ ULOŽIT - PODLOŽIT TĚSNĚNÍM "OPTIMIT" NEBO POUŽÍT ODPRUŽENÉ MONTÁŽNÍ ZÁVĚSY.
- V 1.NP SVISLÁ POTRUBÍ V PATĚ POTRUBÍ ODVODNIT PŘES SPEC.TVAROVKU DO KANALIZACE.
- VODOROVNÁ VZT POTRUBÍ VYÚSTĚNÁ NA FASÁDU BUDOU MÍT SKLON POTRUBÍ SMĚREM K FASÁDĚ MIN. 1% ODTOK KONDENZÁTU.
- VODOROVNÁ POTRUBÍ S VYÚSTĚNÍM NA FASÁDĚ BUDOU VEDENA V DUTINĚ MEZI PODHLEDEM A STROPEM.
- VZT POTRUBÍ OD DIGESTOŘÍ KUCHYNÍ BUDE V PROVEDENÍ PLASTOVÉ KRUHOVÉ.
- VZT POTRUBÍ OD MÍSTNOSTÍ ZÁCHODŮ BUDE PZ PLECHOVÉ KRUHOVÉ SPIRO.
- VZT POTRUBÍ Z KOUPELNY BEZ OKNA (BYT PŘÍZEMÍ) BUDE PLASTOVÉ KRUHOVÉ.
- V MÍSTĚ PROSTUPŮ VZT POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (NAPŘ. STROPY A STĚNAMI MEZI BYTY) PROVÉST JEJICH PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ V MÍSTĚ PROSTUPŮ.

Odpov.projektant: Ing. Landa	Vypracoval: Ing. Vyleta		VALPROJEKT sídlem - Ing. Miroslav Landa, C. Obr.1925 441 01 Podbořany, Partyzánská 93 tel: 415 215 159, e-mail: valprojekt@seznam.cz
Objednatel: Město Kryry (IČ: 00265080), Hlavní č.p. 1, 439 81 Kryry			Místo: Kryry (Ústecký kraj)
Akce: BYTOVÝ DŮM (17 BJ) - JARNÍ ZAHRADA k.ú. Kryry, pozemky p.č. 2890/1, 2890/4, 2890/5 a 2890/6			Datum: 07/2018
Obsah: D.1 - SO1 Bytový dům VZT - půdorys 2.NP (1.patro)			Měř.: 150 — Č.výkr.: D.1.4.3.3