



LEGENDA:

- VZT POTRUBÍ - OCELOPLECHOVÉ POZINKOVANÉ KRUHOVÉ SPIRO RESP. PLASTOVÉ KRUHOVÉ
- VZT POTRUBÍ - HADICE FLEXIBILNÍ S KVALITNÍ PAROZÁBRANOU SONOFLEX (OHEBNÁ AL HADICE + IZOLACE Z MW S AL OBALEM)
- ODSAVAČ KUCHYŇSKÝCH PAR (DOGESTOŘ) - SOUČÁST DODÁVKY KUCHYŇSKÝCH LINEK, S RADIÁLNÍM VENTILÁTOREM
- RADIÁLNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR, KOMPAKT V PLASTOVÉ SKŘINI SE VSTUPNÍ MŘÍŽKOU A ZPĚTNOU KLAPOUKOU, SVISLÁ MONTÁŽ NA ZEĎ
- RADIÁLNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR, KOMPAKT V PLASTOVÉ SKŘINI SE VSTUPNÍ MŘÍŽKOU A ZPĚTNOU KLAPOUKOU, VODOROVNÁ MONTÁŽ DO PODHLEDU
- STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE, PZ PLECH, D=160 mm

POZNÁMKY:

- DĚLKY POTRUBÍ MEZI ODOČKAMI JSOU INFORMATIVNÍ, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI PŘI MONTÁŽI.
- ZÁVĚSY POTRUBÍ VZT NEJSOU NA VÝKRESE ZNAČENY, BUDOU ZHOTOVENY PŘI MONTÁŽI DLE POTŘEBY.
- VZT POTRUBÍ V PŮDNÍM PROSTORU BUDE OPAŘENO TEPELNOU IZOLACÍ TL 40mm. ROHOŽE Z ČEDIČOVÉ NEBO MINERÁLNÍ VLNÝ OVINUTÉ KOLEM POTRUBÍ A OBALENÉ AL FOLIÍ.
- U POTRUBÍ SPIRO ZA JISTIT VODIVÉ SPOJENÍ KADMIOVANÝMI NEBO NEREZOVÝMI ŠROUBY DO PLECHU V KAŽDÉM SPOJI MIN 1 KS.
- VNITŘNÍ RADIUS KOLEN A OBLOUKŮ U KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ R=D, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- VZT POTRUBÍ NUTNO PŘI MONTÁŽI NA ZÁVĚSECH PRUŽNĚ ULOŽIT - PODLOŽIT TĚSNĚNÍM "OPTIMIT" NEBO POUŽÍT ODPRUŽENÉ MONTÁŽNÍ ZÁVĚSY.
- V 1NP SVISLÁ POTRUBÍ V PATĚ POTRUBÍ ODVODNIT PŘES SPEC.TVAROVKU DO KANALIZACE.
- VODOROVNÁ VZT POTRUBÍ VYUŠTĚNÁ NA FASÁDU BUDOU MÍT SKLON POTRUBÍ SMĚREM K FASÁDĚ MIN. 1% (ODTOK KONDENZÁTU).
- VODOROVNÁ POTRUBÍ S VYUŠTĚNÍM NA FASÁDĚ BUDOU VEDENA V DUTINĚ MEZI PODHLEDEM A STROPEM.
- VZT POTRUBÍ OD DIGESTOŘI KUCHYŇI BUDE V PROVEDENÍ PLASTOVÉ KRUHOVÉ.
- VZT POTRUBÍ OD MÍSTNOSTÍ ZÁCHODŮ BUDE PZ PLECHOVÉ KRUHOVÉ SPIRO.
- VZT POTRUBÍ Z KOUPELNY BEZ OKNA (BYT PŘÍZEMÍ) BUDE PLASTOVÉ KRUHOVÉ.
- V MÍSTĚ PROSTUPŮ VZT POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEM (NAPŘ. STROPY A STĚNAMI MEZI BYTY) PROVĚST JEJICH PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ V MÍSTĚ PROSTUPŮ.

Odpověď projektant:		Výpracoval:		VALPROJEKT sdružení - Ing. Miroslav Landa, IČ 06479625 441 01 Podolířany, Partýská 93 tel. +420 275 100, e-mail valprojekth@seznam.cz	
Ing. Landa		Ing. Vyleta			
Objednatel:		Město Krýry IČ: 002650800, Hlavní č.p. 1, 439 81 Krýry		Místo: Krýry (Ústecký kraj)	
Adresa:		BYTOVÝ DŮM (17 BJ) - JARNÍ ZAHRADA k.ú. Krýry, pozemky p.č. 2890/1, 2890/4, 2890/5 a 2890/6		Datum: 07/2018	
Obsah:		D1 - S01 Bytový dům VZT - půdorys 3.NP (2.patro)		Měřítko: 1:50	Číslo: D.1.4.3.4