



POZNÁMKY:

- DÉLKY POTRUBÍ MEZI ODBOČKAMI JSOU INFORMATIVNÍ, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI PŘI MONTÁŽI.
- ZÁVĚSY POTRUBÍ VZT NE JSOU NA VÝKRESE ZNAČENY, BUDOU ZHOTOVENY PŘI MONTÁŽI DLE POTŘEBY.
- VZT POTRUBÍ V PŮDNÍM PROSTORU BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ TL 4mm, ROHOŽE Z ČEDČOVÉ NEBO MINERÁLNÍ VLNKY OVINUTÉ KOLEM POTRUBÍ A OBALENÉ AL FOLIÍ.
- U POTRUBÍ SPIRO ZAJISTIT VODIVÉ SPOJENÍ KADMOVANÝMI NEBO NEREZOVÝMI ŠROUBY DO PLECHU V KAŽDÉM SPOJU MIN. 1 KS.
- VNITŘNÍ RADIUS KOLEN A OBLOKŮ U KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ R-D, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- VZT POTRUBÍ NUTNO PŘI MONTÁŽI NA ZÁVĚSECH PROUŽNĚ ULOŽIT - PODLOŽIT TĚSNĚNÍM "OPTIMIT" NEBO POUŽIT ODPRUŽENÉ MONTÁŽNÍ ZÁVĚSY.
- V 1NP SVISLÁ POTRUBÍ V PATĚ POTRUBÍ ODVODNIT PŘES SPEC.TVAROVKU DO KANALIZACE.
- VODOROVNÁ VZT POTRUBÍ VYÚSTĚNÁ NA FASÁDU BUDOU MÍT SKLON POTRUBÍ SMĚREM K FASÁDĚ MIN. 1% (ODTOK KONDENZÁTU).
- VODOROVNÁ POTRUBÍ S VYÚSTĚNÍM NA FASÁDĚ BUDOU VEDENA V DUTINĚ MEZI PODHLEDEM A STROPEM.
- VZT POTRUBÍ OD DIGESTOŘI KUCHYNÍ BUDE V PROVEDENÍ PLASTOVÉ KRUHOVÉ.
- VZT POTRUBÍ OD MÍSTNOSTI ZÁCHODŮ BUDE PZ PLECHOVÉ KRUHOVÉ SPIRO.
- VZT POTRUBÍ Z KOUPELNY BEZ OKNA (BYT PŘÍZEMÍ) BUDE PLASTOVÉ KRUHOVÉ.
- V MÍSTĚ PROSTUPŮ VZT POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (NAPŘ. STROPY A STĚNAMI MEZI BYTY) PROVĚST JEJICH PROTIPOŽÁRNÍ UTESNĚNÍ V MÍSTĚ PROSTUPŮ.

Objednatel:		Výpracoval:		VALPROJEKT	
Ing. Landa		Ing. Vytlačil		s.r.o. Jiráskova 109, Praha 10 - Záběhovice, Č. 100 00 IČ: 253 75 981 e-mail: valproje@valproje.cz	
Objekt:	Město Kryry IČ: 00265080, Hlavní č.p. 1, 439 81 Kryry			Město:	Kryry (Ústecký kraj)
Ála:	BYTOVÝ DŮM (17 B.J.) - JARNÍ ZÁHRADA k.ú. Kryry, pozemky p.č. 2890/1, 2890/4, 2890/5 a 2890/6			Datum:	07/2018
Období:	D.1 - S01 Bytový dům VZT - svíslé řezy			MSP:	Lpřj:
				150	D.1.4.3.6