

PROVOZNÍ ŘÁD ČERPACÍ STANICE

Každý uživatel tlakové kanalizace je povinen řídit se těmito pokyny :

- do čerpací šachty lze vypouštět pouze vody bez abrazivních a pevných látek.
- do kanalizace nepatří :
 - kamení, štěrky, písek
 - kovové předměty
 - rostlinné tuky, živočišné tuky, oleje
 - veškeré chemické látky - ředidla, barvy, kyseliny, jedy
 - vlhčené ubrousky, textilie, silonové punčochy, papírové pleny, hygienické vložky
 - uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
 - do jímky nesmí přijít odpad z kuchyňského drtiče odpadů
- uživatel je povinen provádět pravidelné čištění prostoru čerpací jímky a to zejména stěn, ovládacích prvků hladin, čerpadel, armatur ostríkáním proudem vody v intervalech dle míry znečištění.
- vstupovat do jímky a dotýkat se elektrických zařízení je životu nebezpečné (možnost nárazy a úrazu elektrickým proudem)
- zabezpečit poklop proti otevření, aby do ní nevniklo dítě nebo jiná osoba. Zároveň zachovat snadný přístup tak aby na poklopu neležela žádná břemena.
- servis, kontrolu a čištění čerpací jímky provádět za přítomnosti dvou osob, kdy jedna kontroluje druhou. Je zakázáno provádět jakékoliv práce (servis, kontrolu, čištění) při naplněné jímce. Osoba, která provádí práce na čerpací jímce musí být řádně zabezpečena proti pádu do jímky.
- vstup do čerpací jímky je možný pouze s vypnutým hlavním vypínačem a zajištěným vypnutým stavem a to hlavním vypínačem v ovládací automaticce.
- veškerý servis a čištění prostoru čerpací jímky se děje po otevření poklopu, bez přímého vstupu do vnitřního prostoru. Čištění se provádí tlakovou vodou s následným vysátím např. fekálním vozem.

Předávaná elektrická instalace splňuje příslušné technické a bezpečnostní požadavky ČSN popř. EN. Odpovídá danému prostředí a způsobu využití instalace. Elektrická instalace byla ověřena výchozí revizí, o níž je vyhotovená zpráva. Vypínací a ovládací prvky jsou označeny v příslušné rozvodnici, nebo rozvaděči.

Uživatel může sám provádět tuto obsluhu :

- vypínat a zapínat přístroje k tomu určené (jistič, proudový chránič, ovládací prvky) pokud to vyžadují okolnosti.


Uživatel musí :


- dbát na nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- dotýkat se jen těch částí elektrického zařízení, které jsou k tomu určeny
- všechny přístroje určené k jištění a ovládání zařízení nechat dobře přístupné a viditelné
- neprodleně odstranit zjištěné závady na elektrické instalaci popř. toto zařízení do odstranění závady dále nepoužívat
- zajistit provádění pravidelných revizí el. zařízení ve lhůtách stanovených v ČSN 331500
- uschovat zprávu o revizi el. zařízení nejméně do doby vyhotovení následné zprávy o pravidelné revizi
- zajistit odstranění závad uvedených v revizní zprávě
- každý měsíc provádět test proudového chrániče stlačením testovacího tlačítka T - musí vypnout

Uživatel nesmí :

- sám (pokud k tomu nemá příslušnou kvalifikaci) odpojovat a připojovat zařízení elektrické instalace, toto musí objednat u odborné firmy
- sám v případě zjištěné závady v instalaci (pokud k tomu nemá kvalifikaci) provádět opravy, musí opravu přenechat odborné firmě
- zasahovat do elektrické instalace tak, aby došlo k úrazu elektrickým proudem

S tímto poučením musí uživatel přiměřeně seznámit osoby které budou s elektrickým zařízením v kontaktu, nebo které budou provádět obsluhu , nebo servis.

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	VALPROJEKT Ing. Miloslav Landa 441 01 Podbořany, Partyzánská 93 IČO: 10439625	
Ing. Landa				
Investor: Město Kryry (IČ:00265080), Hlavní 1, 43981 Kryry			Místo:	Kryry
Akce:			Datum:	09/2018
BYTOVÝ DŮM (17 BJ)-JARNÍ ZAHRADA KRYRY			Zak. číslo:	
Obsah: D.2 - SO2 Kanalizační a vodovodní přípojka Čerpací šachta tlakové části kanalizace			Měř.:	Č.výkr.: D.2.7



- 1 čerpadlo
- 2 pojistný ventil
- 3 zpětná klapka
- 4 kulový kohout
- 5 smlazč hladiny
- 6 kabelové přichytky
- 7 PP roura
- 8 ovládací jednotka
- 9 domovní rozvaděč
- 10 ovládací kabely v chrániče
- 11 čerpací žacíta PP
- 12 kanalizační přípojka
- 13 výtláčecí potrubí z čerpací stanice