



## LEGENDA:

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- N XX/XX-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- REI 30 POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ
- △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ TYP S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A (6 kg)
- △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ VODNÍ TYP S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 13A (10 kg)
- SMĚR ÚNIKU
- (H) VNITŘNÍ HYDRANT.SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ PR. 19 mm, DL. HADICE 20 m
- (A) CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A"
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- EI 30 DP3 - C POŽÁRNÍ UZÁVĚR - POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ VLASTNOSTI
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- ⊙ AUTONOMNÍ HLÁŠIČ KOUŘE DLE §15 ODDÍL 15) VYHL. 23/2008 Sb.

## POZNÁMKY:

CRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA BUDE OPATŘENA NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM S FUNKČNÍ DOBOU MIN. 15 MINUT.

VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU MOHOU BÝT OPATŘENY PRAHEM MAX. VÝŠKY 15 mm, VNITŘNÍ DVEŘE V ÚNIKOVÉ CESTĚ MUSÍ BÝT BEZ PRAHŮ.

V KAŽDÉM BYTĚ BUDE INSTALOVÁN AUTONOMNÍ HLÁŠIČ KOUŘE DLE §15 ODDÍL15) VYHL. 23/2008 Sb.

V OBJEKTU BUDOU NA SPOLEČNÝCH CHODBÁCH OZNAČENY SMĚRY ÚNIKU K VÝCHODU NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ.

V OBJEKTU BUDOU UMÍSTĚNÝ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY OZBAČUJÍCÍ HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRO A HLAVNÍ UZÁVĚR VODY.

Odpov.projektant:	Vypracoval:	<b>VALPROJEKT</b> sdružení - Ing. Miroslav Landa, IČ: 10439625 441 01 Podbořany, Parýzská 93 tel.: 415 215 109, e-mail: valprojekt@seznam.cz	
Ing. Landa	Ing. Vyleta	Místo:	Kryry (Ústecký kraj)
Objednatel:	Město Kryry (IČ: 00265080), Hlavní č.p. 1, 439 81 Kryry	Datum:	01/2019
Akce:	BYTOVÝ DŮM (17 BJ) - JARNÍ ZAHRADA k.ú. Kryry, pozemky p.č. 2890/1, 2890/4, 2890/5 a 2890/6	Měřítko:	1:75
Obsah:	D.1 - S01 Bytový dům PBŘ - půdorys 3. NP (2. patro) +5,900 m	Číslo výkru:	<b>D.1.3.6</b>