

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 4

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Bytový dům (17 BJ) – Jarní zahrada, Kryry“

Zadavatel: **Město Kryry**
Sídlo: **Hlavní 1, 439 81 Kryry**
IČ: **00265080**

Zadavatel obdržel dne 30.07.2020 a 31.07.2020 dvě žádosti o dodatečnou informaci.

Dotaz:

1. prosíme Vás tímto o doplnění dokumentace o výpis zámečnických prvků nebo o přesnou specifikaci jednotlivých materiálů. U sklepních kójí je ve výkazu uveden svařovaný panel a v TZ pletivo.

Odpověď:

K výpisu zámečnických výrobků jsme se již vyjadřovali v rámci předchozích dodatečných informací. Co se týká sklepních kójí, tak jde o svařované panely (dílece) z ocelových úhelníků s výplní z pletiva.

Dotaz:

2. Vnitřní dveře D8 jsou dle výpisu prvků specifikovány s větrací mřížkou ve spodní části dveří. Dveří D8 je celkem 18 kusů. Ve výkazech výměr je D+M pouze 8 kusů. Prosím tedy o prověření požadovaného množství daných mřížek.

H	55341425	Mřížka větrací nerezová 250 x 250 se síťovinou rám z ocel. profilů 40/40/4	kus	8,0
SP	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	8,0
H	61164095	Dveře vnitřní profilované plné, 70x197mm, dýha dub, zámek WC, větrací mřížka - označ. D8	kus	18,0

Odpověď:

Výkaz je v pořádku, dodávka 18 ks dveří D8 je včetně větracích mřížek (mřížky jsou součástí dveří), dále uvedené samostatné větrací mřížky 250x250mm jsou větrací (ventilační) mřížky do fasády.

Kryry, dne 03.08.2020

.....

Miroslav Vrábík