

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Bytový dům (17 BJ) – Jarní zahrada, Kryry“

Zadavatel: **Město Kryry**
Sídlo: **Hlavní 1, 439 81 Kryry**
IČ: **00265080**

Zadavatel obdržel dne 21.07.2020 dvě žádosti o dodatečnou informaci.

Dotaz:

1. Prosíme o kontrolu množství položky „Podložka 11 velkoplošná pozinkovaná“ (odd. výkazu výměr 7637: Konstrukce montované – dřevěné).

31111128	Matice přesná šestihranná pozinkovaná M 10	tis kus	0,168
31197102	Tyč závitová pozinkovaná 4.6 M10 x 1000 mm	kus	11,0
54825114	Kování tesařské úhelník 90° typ1 100x100x100x3,0 mm	kus	132,0
55391257	Podložka 11 velkoplošná pozinkovaná	tis kus	168,0

Odpověď:

U položky č. 55391257 Podložka 11 velkoplošná pozinkovaná jde skutečně o řádovou chybu. Stávající výkaz výměr (F.1) je editovatelný, proto v tomto případě uchazeč upraví výměru této položky na hodnotu 0,168.

Dotaz:

2. V zadávací dokumentaci jsme našli rozpor v provedení venkovního schodiště – dle výkazu výměr má být provedeno jako železobetonová konstrukce, dle projektové dokumentace je požadavek na provedení z prefa dílců z vibrolis.betonu. Prosíme o vyjasnění tohoto rozporu. Dané schodiště je patrné pouze ze situace komunikací.

Odpověď:

U vnějšího schodiště žádný rozpor není. Vnější schodiště je řešeno ve stavebním objektu SO_04, oddíl 0043 Schodiště:

- v tomto oddíle jsou dvě položky, které řeší dodávku a osazení betonových prefabrikátů, které tvoří povrch schodiště,
- položka železobetonové konstrukce řeší podkladní konstrukci pro tyto prefabrikáty. ŽB konstrukce je naznačena ve výkresu řez BB, výkres D.4.3.

Kryry, dne 23.7.2020

.....

Miroslav Vrábík