



Ministerstvo financí
České republiky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Stavební úpravy MŠ Vedrovice

Projekt je realizován s podporou dotace Ministerstva financí České republiky

1. Zadavatel

Název: Obec Vedrovice
Oprávněný zástupce zadavatele: Richard Janderka, starosta obce
IČ/DIČ: 00293741/ CZ00293741
Sídlo: Vedrovice 326,
PSČ 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Profil zadavatele: <https://pro-za.cz/contracts/3a1dd3>
Elektronický nástroj: <https://nen.nipez.cz>
Tel.: +420 515 337 332, +420 725 488 725,
Email: obecvedrovice@iol.cz

(dále jen jako zadavatel)

Zadavatel se je smluvně v tomto zadávacím řízení v souladu s § 43 zákona zastoupen: **JUDr. Petr Navrátil, advokát**, se sídlem Joštova 4, 602 00 Brno, IČ 736 12 596, e-mail: ak@navratil-advokat.cz, tel. +420 774 964 904, +420 542 210 879, ID datové schránky 8q3gtk6 (dále také jen „administrátor“).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. Zadavatel obdržel dne 09.05.2023 prostřednictvím elektronického nástroje NEN žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Vážený zadavateli,

níže zasíláme dotaz k:

Zadávací postup: N006/23/V00009178 - Stavební úpravy MŠ Vedrovice.

„Žádáme o doplnění PBŘ + dokladové části ... povolení, vyjádření DOSS...“

Vysvětlení zadavatele:

PBŘ = Požárně bezpečnostní řešení není v rámci projektu samostatně řešeno, projektová dokumentace obsahuje Požární zprávu. Objekt je řešen jako jeden okruh.



DOSS = Dotčené orgány státní správy. Tazateli jde zřejmě o vyjádření k napojení nemovitosti na místní komunikaci. Dopravní řešení PD neupravuje. Jde o stávající vjezd/sjezd, který navazuje na stávající MK. Povolení - je v řízení. viz příloha.

2. Zadavatel obdržel dne 09.05.2023 prostřednictvím elektronického nástroje NEN žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

1, v rozpočtu „ZD-MS-Vedrovice, Pril.č.-4, slepy-rozp.k oceneni-doplneny“ je v položce č.220 uveden sloup keramický k umyvadlu bílý- 8 ks .. -

220	725017167R00	Sloup keramický k umyvadlu bílý	soubor
-----	--------------	---------------------------------	--------

[Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 8,00000](#)

ve výkrese č. ZTI-03 – půdorys 1 NP-vodoinstalace v legendě popisu U1-U3 se tento „sloup“ neuvádí... lépe by bylo osadit sifonu LYRA – polosloup...
Prosím o opravu položky ve VV.

2, v rozpočtu „ZD-MS-Vedrovice, Pril.č.-4, slepy-rozp.k oceneni- doplneny “ chybí k položce č.250 montáž- prosím o opravu VV.

25055484471.AR	dveře sprchové zasouvací; třídílné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 470 mm; výplň dezén pearl	kus
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

3, v rozpočtu „ZD-MS-Vedrovice, Pril.č.-4, slepy-rozp.k oceneni-doplneny je v položce č. 233 započítáno 5 ks baterií k umyvadlu „U-2“, která jsou v legendě ve výkrese č. „ ZTI-03 – půdorys 1 NP-vodoinstalace“ popsána jako : „baterie ovládání bezdotykové se senzorem + směšovací ventil teplé a studené vody...“

Prosím o doplnění samostatné položky na dodávku a montáž těchto baterií...

233	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus
-----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

[2+5](#)

Vysvětlení zadavatele:

V příloze je předkládán jako doplněná součást zadávací dokumentace dodatek k rozpočtu, který řeší

- záměnu sloupů umyvadel za kryty sifonu - bod č.1 dotazu
- osazení automatických směšovacích baterií na umyvadla U2 (5ks) - bod č. 3 dotazu.

Tento dodatek rozpočtu účastníci zadávacího řízení zařadí jako součást nabídkového oceněného výkazu výměr.

K bodu č. 2 dotazu - "... k položce č. 250 chybí montáž..." , zadavatel uvádí, že montáž nechybí, nýbrž je obsažena v rámci položky č. 222 "Montáž sprchových koutů"