



Před zahájením výkopových prací musí investor zajistit vytýčení všech stáv. sítí na svém pozemku.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval/Kreslil		Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík		Ing. J. Kosík		Ing. J. Kosík			
Kraj: Jihomoravský		Místo: Vedrovice					
Investor: Obec Vedrovice							
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ VEDROVICE VEDROVICE Č. P. 290 VNITŘNÍ EL. INSTALACE						Zakázkové číslo 6/2023	
						Formát 2A4	
						Stupeň DPS	
						Datum 3/2023	
Výkres						Měřítko Číslo výkresu	
Střecha - ochrana před bleskem						1 : 100 D 1.4.400.6	