



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
01	Sklad hraček	AB7	100

Stoupačky:
1 - CYKY-J3x1,5/24x22mm na om. - světelný obvod 1. PP z Rp v 1. NP
2 - CYKY-J3x2,5/24x22mm na om. - zásuvkový obvod 1. PP z Rp v 1. NP

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Vedrovice	
Investor: Obec Vedrovice				
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ VEDROVICE VEDROVICE č. 20 VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo	6/2023
			Formát	2A4
			Stupeň	DPS
			Datum	3/2023
Výkres			Měřítko	Číslo výkresu
1. PP - el. instalace			1 : 50	D 1.4.400.3