



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
01	Vstup	AB5	100
02	Úklid	AB5	200
03	Šatna personál	AB5	200
04	WC personál	AB5	200
05	Šatna dětí	AB5	200
06	Umývárna dětí	AB5*	200
07	Lehárna dětí	AB5	100
08	Herna/jídelna dětí	AB5	300
09	Výdejna jídla	AB5	300
10	Chodba	AB5	100
11	WC personál	AB5	200
12	Sklad pomůcek	AB5	100

\* Vnější vlivy a zóny ve smyslu ČSN332000-7-701 ed. 2

Stoupačky:  
1 - CYKY-J3x1,5/24x22mm na om. - světelný obvod 1. PP z Rp v 1. NP

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J3x1,5 resp. 5x1,5 pod om.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Ing. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Ing. J. Kosík	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810
Kraj: Jihomoravský	Místo: Vedrovice		
Investor: Obec Vedrovice			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ VEDROVICE VEDROVICE č. 20 VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo 6/2023
			Formát 4A4
			Stupeň DPS
			Datum 3/2023
Výkres			Měřítko Číslo výkresu
1. NP - osvětlení			1 : 50 D 1.4.400.4