

Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Datum: 11.3.2023

Složení komise:

předseda	-	ing. J. Kosík - projektant elektro
členové	-	p. Janderka – investor
	-	ing. P. Andrš – projektant

Název objektu:

Stavební úpravy MŠ Vedrovice č. 20
Vnitřní el. instalace

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Výkresy stavební části, projekt elektro 1:50. Podklady o použitých zařízeních a pracovních postupech.

ČSN332000-4-41 ed. 3	Bezpečnost. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
ČSN332000-1 ed. 2	Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení část 3: Stanovení základních charakteristik
ČSN332000-5-51 ed. 3	Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení - část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, kapitola 51: Všeobecné předpisy

Popis objektu:

Jedná se o jednopodlažní přístavbu objektu, který bude obsahovat prostory MŠ. Zděný objekt obdélníkového půdorysu (rozměry cca 27x7m) s plochou střechou. Podlahy beton, dlažba.

Rozhodnutí o druhu vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed. 3 v jednotlivých prostorech:

Venkovní prostory:

Venkovní prostory – AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Vnitřní prostory:

1.PP

01 sklad hraček – AB7, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

1.NP

01 vstup - AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

02 úklid - AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

03 šatna personál - AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

04 WC personál - AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

05 šatna dětí - AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

06 umývárna dětí - AB5, AC1, AD* (dle ČSN332000-7-701 ed. 2)

- prostor se sprchou - {ve sprchovací vaničce zóna 0, do výšky 2,25m nad podlahou zóna 1, 60cm od zóny 1 do výšky 2,25m nad podlahou zóna 2, }

další vlivy AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 v ostatním prostoru umývárny AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

07 lehárna dětí - AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

08 herna/jídelna – AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

09 výdejna jídla – AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

10 WC personál - AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.

12 sklad pomůcek - AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – dle ČSN332000-5-51 ed. 3 prostory normální.