


LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

Č.	ZAŘÍZENÍ	PARAMETR	POČET (ks)	POZN.
A 1	NUCENÁ VENTILACE ŘÍZENÁ VLHKOSTNÍM ČIDLEM TOPNÝ SEGMENT 8kW, TERMOSTAT	V = 1.950 m³/h	1,00	

POPIS ZAŘÍZENÍ :  
PROTIDEŠTOVÁ SACÍ ŽALUZIE  
NUCENÁ VENTILACE ŘÍZENÁ VLHKOSTNÍM ČIDLEM  
TOPNÝ SEGMENT 8,0kW, 400V, TERMOSTAT  
 $V_p = 1.950 \text{ m}^3/\text{h}$   
VDUZCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ UCHYTIT KE STĚNĚ NA KOTVENÉ KONZOLE

Vyracoval		Schválil		Zodp. projektant		<div> Na Vlčovic 13/4, Praha 6-Dejvice, 160 00 tel.: +420 381 203 211 fax.: +420 381 231 738</div>					
Ing. Radek Bačkovský		Ing. Radek Bačkovský		Ing. Petr Frouz							
Investor				Obec Česká Kubice				Měřítko			
Kraj		Plzeňský		Okres				Domažlice			
						1:40					
Název stavby a lokalita								Datum		12/2015	
Česká Kubice, Folmava-vodovod, kanalizace a ČOV Čistírna odpadních vod Bc 3000 eo								St. dok.		DPS	
								Zak. č.			
								Jed. kl.			
								Formát		A3	
Část											
Název výkresu						Výt.č.		Číslo výkresu			
NUCENÁ VENTILACE								D.1.06.1			