PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY NA −5,550
M 1:50



PŮDORYS STROPNÍ DESKY NA ±0,000
M 1:50



PŮDORYS STROPNÍ DESKY NA −2,300
M 1:50



ŘEZ A–A'
M 1:50



ŘEZ B–B'
M 1:50



POZNÁMKY:

POZNÁMKY PRO BETONÁŽ:
- TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE, NAVRŽENÝ DODAVATELEM, MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN STATIKEM.
- OTVORY NEUVEDENÉ VE VÝKRESECH TVARU BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE A MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM.
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN P EN 13670-1 – PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- STAVEBNÍ TOLERANCE BUDOU DODRŽENY PODLE ČSN 730210-2 – GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ, PŘESNOST MONOL. BET. KONSTRUKCÍ.
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT VÝKRES TVARU DLE AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ A NESROVNALOSTI OZNÁMIT AUTOROVI PROJEKTU.
- PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU UTĚSNĚNY PROTI PRŮSAKU VODY BOBTNAVÝMI PÁSKY, TĚSNÍCÍM PLECHY NEBO PÁSY Z PVC. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO PO DOHODĚ MEZI PROJEKTANTEM A ZHOTOVITELEM.
- POLOHA PRACOVNÍCH SPÁR MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA STATIKEM.
- NA VNITŘNÍ POVRCH ZÁKLADOVÉ DESKY, STĚN A STROPNÍ DESKY (JEN SPODNÍ LIC) BUDE APLIKOVÁN OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIKON OKS. NUTNO DODRŽET POKYNY VÝROBCE.
- DO KONSTRUKCE BUDOU OSAZENY A PŘIKOTVENY NEREZOVÉ ŽEBŘÍKY, KTERÉ BUDOU NAVRŽENY DLE ČSN 74 3282. UMÍSTĚNÍ VIZ STAVEBNÍ ČÁST.

OSTATNÍ POZNÁMKY:
- ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU (VIZ SAMOSTATNÝ PROJEKT).

TVAR VANY A PROSTUPY NUTNO OVĚŘIT U DODAVATELE TECHNOLOGIE

±0,000=428,07 m.n.m Bpv

BETON: C25/30 XA2–XC2 (dle ČSN EN 206–1)
s náběhem pevnosti 90 dnů
max průsak 50mm podle ČSN EN 12390–8

VÝZTUŽ: R 10505

REV.	DATUM	PROVEDL	SCHVÁLIL	PŘEDMĚT REVIZE
-				

VYPRACOVAL: Ing. J.Moravec	VED. PROJEKTANT: Ing. J.Moravec	SCHVÁLIL: Ing. J.Moravec
MJ - OJ: -		FILE: 14013-02-D01.dwg

Stacube, s.r.o.
STATIKA KONSTRUKCÍ
Roosseveltova 444/5, 160 00 Praha 6
e-mail: info@stacube.cz
tel.: +420 739 482 351, fax: +420 236 160 959

INVESTOR: OBEC FOLMAVA, KRAJ PLZEŇSKÝ, POVĚŘENÁ OBEC DOMAŽLICE	A4 / 12
STAVBA - OBJEKT: SPODNÍ MONOBLOK ČOV FOLMAVA	DATUM: 05/2014
	STUPEŇ: RD
	MĚŘÍTKO: 1:50
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 14013
OBSAH: stavební část — VÝKRES TVARU MONOBLOKU ČOV	ČÍSLO PŘÍLOHY: D-01 / REV.: 0