



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

	RM, S - ROZVÁDĚČ	5 ks
	S - SVÍTIDLO IP 35	2 ks
	S - SVÍTIDLO IP 54	2 ks
	Z - ZÁŘIVKA	18 ks
	T - PŘÍMOTOP	1 ks
	P - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ	1 ks
	SZ1 - ZÁSUVKA 230V	2 ks
	SZ3 - ZÁSUVKA 400V	1 ks
	V - VYPÍNAČ IP 54	4 ks
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA- 3+PEN,N+PE ~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ - ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DOPLNJÍCÍM POSPOJENÍM
ŽIVÝCH ČÁSTÍ - KRYTÍM A IZOLACÍ

HLAVNÍ POSPOJENÍ - DLE ČSN 332000-4-41 A ČSN 332000-5-54
VNĚJŠÍ VLIVY - URČENY DLE ČSN 332000-3 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY
PŘEDEPSANÉ ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ
VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST
VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

ROZVODY DSV DLE DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE

Vypracoval	Schválil	Zodp. projektant				
Ing. Radek Bačkovský	Ing. Radek Bačkovský	Ing. Petr Frouz				
Investor		Obec Česká Kubice			Měřítko	
Kraj	Plzeňský	Okres	Domažlice		1:75	
Název stavby a lokalita					Datum	12/2015
Česká Kubice, Folmava-vodovod, kanalizace a ČOV Čistírna odpadních vod Bc 3000 eo					St. dok.	DPS
					Zak. č.	
					Jed. kl.	
Část					Formát	A2
Název výkresu					Výtč.	Číslo výkresu
KABELOVÉ TRASY - STAV.						D.3.2