

Obec Vedrovice
Vedrovice 326
Vedrovice
671 75 Vedrovice

Ing. Ludvík Vašek
T +420 515 36 - 4762
ludvik.vasek@egd.cz

Naše značka
9090013280/L4575

Znojmo, 20.04.2023

**Vyjádření společnosti EG.D, a.s. k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy
č. 9090013280**

Dobrý den,

obdrželi jsme Vaši žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 9090013280
z důvodu Stavební úpravy MŠ Vedrovice
Předmětem úpravy je: zemní kabelové vedení NN - kabelová přípojková skříň
Místem úpravy je: parc. č. st. 209, 981/6, k.ú. Zábrdovice u Vedrovic

Sdělujeme Vám, že EG.D, a.s. jako Provozovatel distribuční soustavy souhlasí
s úpravou zařízení distribuční soustavy a současně stanovuje následující technické řešení:

Stávající nepřístupná kabelová přípojková skříň umístěná na nemovitosti parc. č. st. 209
(stávající budova MŠ) bude přemístěna na trvale přístupné místo na novou obvodovou
stěnu přístavby MŠ (parcela č. 981/6). Přívodní zemní kabelové vedení NN bude zkráceno
a přepojeno do přemístěné kabelové přípojkové skříně.

Vybudování nového HDV (hlavní domovní vedení, samostatně jištěný odvod zemním
kabelem min. NAYY nebo AYKY 4x16 mm² nebo CYKY 4x10 mm² z přemístěné
kabelové přípojkové pojistkové skříně) bude Vámi zajištěno a uhrazeno.
Pro nová nebo rekonstruovaná odběrná místa musí být elektroměrový rozvaděč, v němž
bude instalováno měřicí zařízení, umístěn na místě trvale přístupném z veřejného
prostranství a musí být k montáži elektroměru připraven. Jeho provedení musí být v
souladu s ČSN EN 60439-1 a ČSN ISO 3864 a s dokumentem „Požadavky na umístění,
provedení a zapojení měřících souprav“ umístěném na webu Provozovatele distribuční
soustavy www.egd.cz.

Připojení HDV k Distribuční síti a vstup (zásah) do přípojkové skříně smí provést pouze
Provozovatel distribuční soustavy po dokončení přípravy odběrného místa ze strany
Žadatele dle dokumentu „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících
souprav“ umístěném na webu Provozovatele distribuční soustavy www.egd.cz.
Žadatel požadující připojení nebo odpojení HDV (popř. manipulaci s pojistkami
a výzbrojí přípojkové skříně) je povinen tuto žádost nahlásit na bezplatné lince
Provozovatele distribuční soustavy Tel: 800 77 33 22.

Za předpokladu, že souhlasíte s výše uvedeným technickým řešením a za předpokladu,
že budou splněny veškeré zákonné předpoklady podmiňující takto specifikované technické
řešení, provede Provozovatel distribuční soustavy úpravu zařízení distribuční soustavy na
své náklady, přičemž dotčené energetické zařízení zůstane i nadále v jeho majetku.

Pokud s tímto řešením souhlasíte, žádáme Vás o zaslání písemného souhlasu, bez kterého není možné zahájit přípravy obnovy distribuční soustavy. Termín realizace předpokládáme do 15 měsíců od obdržení výše uvedeného souhlasu.

Pokud požadujete jiné technické řešení, bude postupováno dle §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

Žádáme Vás o zaslání odpovědi na adresu v záhlaví tohoto dopisu a to do 30 dnů.

Toto vyjádření nelze použít pro účely územního a stavebního řízení bez současně dodaného vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí v majetku EG.D, a.s.

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytně Ing. Ludvík Vašek, tel.: +420-54514-4762.

S přátelským pozdravem



Ing. Ludvík Vašek
Regionální správa Znojmo
EG.D, a.s.

EG.D, a.s.
Lidická 1873/35, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400



306



ČLEN SKUPINY E.ON

EG.D, a.s.
Regionální správa Znojmo
Rooseveltova 3628/8a
669 02 Znojmo
www.egd.cz

Ing. Ludvík Vašek
T +420 515 36 - 4762
ludvik.vasek@egd.cz

Naše značka
9090013280/L4575