



VODIČ FeZn 30/4mm ULOŽENÝ cca 5 cm OD DNA VÝKOPU VE VRSTVĚ BETONU-

PÁSEK ULOŽEN – NA VÝŠKU

VÝVOD Z UZEMNOVACÍ SOUSTAVY – FeZn 10mm

SPOJE A VÝVODY Z TERÉNU CHRÁNĚNÝ PROTI KOROZI

Miroslav Zahradník – ELZA			
ZODP. PROJEKTANT	Zahradník M.		
VYPRACOVAL	Zahradník M.		
OBJEDNATEL	OBEC HORNÍ STROPNICE,NÁMĚSTÍ čp.68, 37335		
OBEC	HORNÍ STROPNICE	ARCH. ČÍSLO: 1504	
AKCE	BYTOVÝ DŮM		
	NA PARCELE č.664/1,665/95,665/99,668	ZAK.Č. 1504	KOPIE
	k.ú. HORNÍ STROPNICE	DATUM 4/2016	
		STUPEŇ DPS	
		MĚŘÍTKO 1:100	
OBSAH	SO 02 – UZEVNĚNÍ V ZÁKLADECH	VÝKR.Č. E1	ČÁST: _