



ROZVADĚČ SKŘÍŇOVÝ IP40/20
PŘÍVOD – SPODEM
VÝVODY – HOREM
ROZVADĚČ PRO ZABLOMBOVÁNÍ
HLOUBKA – 300mm
rozvaděč bude instalován za
požární dveře

Miroslav Zahradník – ELZA					
ZODP. PROJEKTANT	Zahradník M.				
VYPRACOVAL	Zahradník M.				
INVESTOR	OBEC HORNÍ STROPNICE, NÁMĚSTÍ čp.68, 37335			ARCH. ČÍSLO: –	
OBEC	HORNÍ STROPNICE				
AKCE BYTOVÝ DŮM NA PARCELE č.664/1,665/95,665/99,668 k.ú. HORNÍ STROPNICE				ZAK.Č. –	KOPIE
				DATUM 5/2016	
				STUPEŇ DPS	
				MĚŘÍTKO –	
OBSAH	SO 02 – ELEKTROINSTALACE – ROZVADĚČ RE1,RE2			VÝKR.Č. E17	ČÁST: –