

Dodatečné informace číslo 1

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce kanalizace a obnova komunikace v Nerudově aleji - Lázně Bělohrad
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Lázně Bělohrad
IČ	00271730
Adresa sídla	nám K. V. Raise 35, 50781, Lázně Bělohrad,
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Ing. Pavel Šubr, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	Veselý Tomáš, Mgr. Ing., advokát
Sídlo	třída Míru, 92, 530 02, Pardubice,
IČ	66246059
Kontaktní adresa	Perucká, 2482/7, 120 00, Praha 2 - Vinohrady,
Pověřená osoba	Pavčina Machová, +420 773 233 723, aktomasvesely@gmail.com

1 Odpověď na žádost o dodatečné informace

1.1 Zadavateli byla dne 07.09.2016 doručena žádost o dodatečné informace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz:

Ve výkazu výměr STOKA A1 je kameninové potrubí DN 400 – 26,0m , v projektové dokumentaci je navrženo potrubí DN 300.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravený výkaz, výměr. Správně je DN 300.

2.2 Dotaz:

V předložené dokumentaci úplně chybí výkaz výměr STOKA A staničení 0,0-69,8m. úsek je součástí projektové dokumentace.

Odpověď:

Je pravda, že STOKA A staničení 0,0-69,8 je součástí projektové dokumentace a není obsažena ve VV. Tento úsek kanalizace není majetkem města Lázně Bělohrad a její výměnu provádí VOS Jičín a.s. jako její vlastník. Z tohoto důvodu STOKA A v úseku 0,0-69,8m není předmětem veřejné zakázky. Výměna této části kanalizace již probíhá a v rámci Vámi oceňovaných prací by měla být provedena pouze obnova komunikace, která již ve VV obsažena je.

3 Související opatření

3.1 Zadavatel v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi nepřijímá žádné související opatření.

Dne 8. září 2016

Za zástupce zadavatele

Pavλίna Machová

