

Číslo jedn. spisovny	Číslo dopravního listu
Doba odeslání	Adresa příjemce
Číslo	Číslo
Město	Město

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

odbor životního prostředí

čj: ZIP 19 257/16 VrJ
spis. zn. ZIP 3618/2016 VrJ

oprávněná úřední osoba: Jana Vrbová
tel: 313 039 362
724 187 282
e-mail: jana.vrbova@mesto-vlasim.cz

datum: 16.08.2016

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 16. 9. 2016



Městský úřad Vlašim
odbor životního prostředí

dne: 16. 9. 2016 podpis: *Jana Vrbová*

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odstavce 2. písmene c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odstavce 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 citovaného správního řádu – právnické osobě:

- **Obec Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim, IČ 00508501**

vydává

I. povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1, písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů - vypouštění přečištěných odpadních vod z domovní ČOV do vod povrchových – do toku Tehovského potoka na pozemku p.č. PK 1472/14 v k.ú. Tehov v ř. km 0,42, v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Tehov, č.h.p. 1-09-03-0070-0-00, HGR 6320, souřadnice místa vypouštění X=1087118,60 Y= 708881,02, za účelem nezávadné likvidace přečištěných odpadních vod z veřejné kanalizace v následujícím rozsahu:

Prům. množství vypouštěných vod	0,19	l/s
Max. množství vypouštěných vod	1,45	l/s
Měsíční množství vypouštěných vod	700,00	m ³ /měs
Roční množství vypouštěných vod	6 000,00	m ³ /rok

<u>ukazatel</u>	<u>„p“ hodnota (mg/l)</u>	<u>„m“ hodnota (mg/l)</u>	<u>t/rok</u>
CHSK _{Cr}	110	170	0,47
BSK ₅	30	50	0,11
NL	40	60	0,14
N-NH ₄	12	20	0,07

Měření objemu vypouštěných odpadních vod: nepřímou, odečtem z vodoměru na přívodním vodovodním potrubí do obytného objektu.

Povolení k nakládání s vodami – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových se uděluje na dobu **10 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí s následujícími podmínkami:

1. způsob četnost a místo odběrů vzorků v trvalém provozu se stanoví následovně pro všechny sledované ukazatele:
způsob: směsný vzorek - typu A (dvouhodinový, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut, kdykoliv během dne)
četnost: 4 x ročně – pravidelně každý měsíc
místo odběru vzorků: na odtoku z ČOV v šachtě Š 4
2. měření množství vypouštěných vod - Parshallův žlab umístěný mezi šachtami Š3 a Š4
3. výsledky měření jakosti a množství vypouštěných vod budou pravidelně vedeny v provozním deníku a hlášeny správci povodí a vodoprávnímu úřadu přes aplikaci ISPOP.

II. stavební povolení podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, stavby vodního díla pod názvem „**Tehov – odkanalizování a čištění vod**“ v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Tehov, katastrálním území Tehov, ČHP – 1-09-03-0070-0-00. Souřadnice stavby podle JSTK: počáteční $X_1=1087116$, $Y_1=708894$ koncové $X_2=1087015$, $Y_2=709446$ za účelem odkanalizování obce.

Jedná se o stavbu gravitační oddílné splaškové kanalizace a centrální ČOV s kapacitou 150 EO. Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:

SO 01: - Čistírna odpadních vod pro 150 EO na pozemku p.č. 1472/14 v k.ú. Tehov. Souřadnice stavby podle JSTK: $X=1087116$, $Y=708894$.

- DSO-01.1 - mechanické předčištění - strojně stírané česle a vertikální lapák písku
- DSO-01.2 - podzemní nádrž o velikosti 7,8 x 3 x 3,18 m složená z usazovací nádrže o objemu 22 m³, aktivační nádrž o objemu 12,85 m³ se srážením fosforu a dosazovací (separační) nádrže o objemu 3,68 m³
- DSO-01.9 - vodovodní přípojka na pozemku p.č. 1472/14 v k.ú. Tehov

Koryto Tehovského potoka v úseku 33, 9 m bude v oblasti výústního objektu opevněno dlažbou z lomového kamene a svahováno 1:2

SO 03: - Kanalizace – oddílná splašková kanalizace z materiálu polypropylen typu UR 2, SN 8 DN 300 o celkové délce 1 511, 3 m, bez odlehčovacích komor. Křížení stok A-3, A-4, A-5 se silnicí II/125 bude provedeno protlakem.

Stoky budou provedeny na pozemcích p.č. 48, 67, 1309/5, 1309/46, 1315/22, 1315/42, 1439, 1440, 1442/3, 1442/4, 1472/14, 1472/3, 1492/1, 1492/2, 1618/1, 1618/11, 1619, 1620, 1621, 1633/1, 1633/4, 1634/1 vše v k.ú. Tehov. Souřadnice stavby podle JSTK: počáteční $X_1=1087116$, $Y_1=708894$ koncové $X_2=1087015$, $Y_2=709446$

- stoka A o délce 663,8 m - p.č. 1315/22, 1439, 1440 1442/4, 1472/3, 1472/14, 1493/2, 1633/1
- stoka A – 1 o délce 155,9 m – p.č. 67, 1442/3, 1442/4, 1633/1
- stoka A – 2 o délce 308,3 m – 1619, 1620, 1633/1
- stoka A – 3 o délce 303,3 m – 1618/1, 1634/1
- stoka A – 3 – 1 o délce 55,3 m – 48, 1618/1, 1633/4
- stoka A – 4 o délce 11,1 m – 1618/1, 1309/5
- stoka A – 5 o délce 13,6 m – 1618/1, 1309/46

Pro provedení stavby vodního díla se stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace vypracované Ing. Ivanem Fialou, Praha – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0007124 pod č. zakázky 3/16-51, při dodržení platných předpisů o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovení pracovních podmínek a při dodržení platných technických norem zejm. ČSN 733050 zemní práce, a 736005 prostorová úprava vedení technických sítí.
2. Případné změny budou předem projednány a odsouhlaseny povolujícím vodoprávním úřadem s předchozím projednáním s dotčenými orgány. Změny, které by se dotýkaly silniční sítě, budou předem projednány s KSÚS Středočeského kraje, Praha.
3. Skrývka ornice a podorničí bude provedena z celé plochy navržené k zástavbě v množství (cca 150 m³), uložena na mezideponii a následně po dokončení stavby bude využita k ohumusování a ozelenění ploch v areálu stavby. O činnostech souvisejících s se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím uložením, ochranou, přemístěním, rozproštěním, či jiným využitím bude veden investorem stavby pracovní deník

4. Přemístění ornice a podorničí na místo hospodárného využití bude ve smyslu ust. § 10 prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., provedeno na náklady toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
5. Práce budou prováděny šetrně k okolní vegetaci tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškození vzrostlých dřevin.
6. Případné kácení dřevin v břehovém porostu bude omezeno na minimum, povolení ke kácení dle § 8 odst. 1 „zákona“ vydává Obecní úřad Tehov.
7. Vyústění přečištěných vod z ČOV do koryta toku bude z kamenné rovnaniny a trubní výúst' bude lícovat se sklonem břehu, stavebními úpravami bude dotčen pouze břeh koryta toku.
8. Povrch dotčených pozemků v blízkosti koryta vodního toku bude po skončení prací uved do původního stavu. Ostatní pozemky dotčené stavbou budou rovněž uvedeny do původního stavu nebo upraveny k dalšímu konkrétnímu využití
9. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody z nové vodovodní přípojky v rozsahu rozboru kráceného dle vyhlášky č. 252/2004 sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
10. V rámci zkušebního provozu bude realizováno měření hluku z provozu ČOV na hranici chráněného venkovního prostoru nejbližší obytné stavby v denní i noční době.
11. Do kanalizace nesmí být napojeny ani jinak svedeny srážkové či jiné balastní vody. Dešťové vody z objektu ČOV budou v zasakovány v přímé blízkosti ČOV
12. Výústní objekt bude před konáním kontrolní prohlídky pro uvedení do zkušebního provozu označen číslem VO PV-264-0029/V
13. Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranném pásmu štolového přivaděče, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a podzemních vod. Všechny použité stroje a mechanismy na pozemku investora budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Zápis o tom bude proveden do stavebního deníku
14. Jakékoliv práce typu průzkumné průzkumné vrty, studna, vrty pro tepelná čerpadlo, trhací práce atd. budou předem projednány a schváleny provozovatelem štolového přivaděče.
15. Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období tj: od.1.11. do 31.3. za částečného omezení silničního provozu. Jednotlivá staveniště budou řádně označena dopravním značením dle požadavků PČR DI Benešov
16. Kanalizační potrubí bude umístěno dle požadavků KSÚS do hloubky 120 cm od nivelety silničního pozemku (příkopu a vozovky)
17. Výkopový a stavební materiál nebude ukládán na vozovku z důvodů zachování průjezdnosti komunikace
18. V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění sil. Tělesa, silniční pozemek bude řádně zpětně upraven do původního stavu a protokolárně předán KSÚS Středočeského kraje
19. Po dobu provádění stavebních prací odpovídá investor stavby za čistotu vozovky dotčené stavbou
20. V případě opravy silnice, silničního objektu nebo přeložky silnice provede investor na své náklady vytýčení, směrovou či výškovou úpravu svého zařízení, v nezbytném případě i jeho překládku.
21. Investor stavby zajistí plné respektování inženýrských sítí v majetku nebo správě jiných vlastníků. Souběhy nebo křížení s nimi musí být provedeno v souladu s platnými normami a předpisy (O2 CR, a.s., Praha a ČEZ Distribuce , a.s., Praha)
22. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží jak bylo naloženo s odpady vzniklými během stavby. Odpady je stavebník povinen předat pouze osobě oprávněné k jejich využití nebo odstranění.
23. Dílo bude provedeno osobou oprávněnou k provádění vodních staveb. Termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu před započítím prací spolu s harmonogramem stavebních prací.
24. Zkušební provoz je stanoven na dobu 1 roku, s tím, že po 10 měsících bude provedeno vyhodnocení uplynulé doby zkušebního provozu. V návaznosti na výsledcích vyhodnocení zkušebního provozu, bude na základě žádosti oprávněného vodoprávnímu úřadu předložen návrh na uvedení do trvalého provozu nebo požádáno o prodloužení zkušebního provozu s návrhem úpravy technologie. K žádosti o povolení trvalého provozu bude předloženo i vyjádření Povodí Vltavy, s.p., Praha, jemuž bude vyhodnocení zkušebního provozu předloženo k vyjádření.
25. Při kontrolní prohlídce před uvedením díla do provozu bude vodoprávnímu úřadu předložen provozní řád pro zkušební provoz. Před uvedením díla do trvalého provozu, na základě vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, bude předložen provozní řád pro trvalý provoz. Obě vypracování musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 216/2011 Sb., s uvedením údajů o vlastníkoví, osobě odpovědné za provoz ČOV, příslušném vodoprávním úřadu, pokyny pro provoz a obsluhu při běžných a mimořádných

situacích, seznam důležitých adres a komunikačních spojení, vč. kontaktu Povodí Vltavy 724 453 422 pro hlášení havárií. Dále četnost provádění odběru vzorků jednotlivých ukazatelů znečištění odpadních vod. Výsledky budou zapisovány do provozního deníku.

26. způsob četnost a místo odběrů vzorků pro zkušební provoz se stanoví následovně pro všechny sledované ukazatele:
způsob: směsný vzorek - typu A (dvouhodinový, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut, kdykoliv během dne)
četnost: 12 x ročně – pravidelně každý měsíc
místo odběru vzorků: na přítoku
na odtoku z ČOV v šachtě Š 4
27. měření množství vypouštěných vod - Parshallův žlab umístěný mezi šachtami Š3 a Š4
28. výsledky měření jakosti a množství vypouštěných vod budou pravidelně vedeny v provozním deníku a hlášeny správci povodí a vodoprávnímu úřadu přes aplikaci ISPOP.
29. Kanalizační potrubí bude před zásypem odzkoušeno na těsnost - doklady budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
30. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen kanalizační řád obce Tehov s vyjádřením vlastníka a provozovatele a povolení k provozování veřejné kanalizace obce Tehov, vydané příslušným Krajským úřadem.
31. Stavební povolení má platnost dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
32. Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě umístěn štítek „ Stavba povolena“.
33. Na návrh investora budou provedeny tyto kontrolní prohlídky stavby:
Kanalizace – kontrola uložení potrubí ve dvou úsecích trasy, při provádění tlakových zkoušek před zahrnutím potrubí
-kontrola hutnění zpětných zásypů výkopových rýh v oblasti zpevněných povrchů
ČOV – kontrola základové spáry
-kontrola výztuže spodní stavby před zahájením betonáže
-kontrola stavební připravenosti před montáží technologie
Závěrečná kontrolní prohlídka před uvedením do zkušebního provozu
Závěrečná kontrolní prohlídka před uvedením do trvalého provozu

Jejich termín bude vodoprávnímu úřadu oznámen nejméně se 14-ti denním předstihem

Odůvodnění:

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí obdržel dne 19.07.2016 žádost právnické osoby Obce Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim, IČ 00508501 o stavební povolení stavby vodního díla pod názvem „Tehov – odkanalizování a čištění vod“ a povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových za účelem odkanalizování obce v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Tehov, katastrálním území Tehov, ČHP – 1-09-03-007-0-00. Souřadnice stavby podle JSTK: počáteční $X_1=1087116$, $Y_1=708894$ koncové $X_2=1087015$, $Y_2=709446$, na pozemcích p.č. 48, 67, 1309/5, 1309/46, 1315/22, 1315/42, 1439, 1440, 1442/3, 1442/4, 1472/14, 1472/3, 1492/1, 1492/2, 1618/1, 1618/11, 1619, 1620, 1621, 1633/1, 1633/4, 1634/1 vše v k.ú. Tehov a s ní souvisejícího povolení k nakládání s vodami - vypouštění přečištěných odpadních vod z domovní ČOV do vod povrchových – do toku Tehovského potoka na pozemku p.č. PK 1472/14 v k.ú. Tehov v ř. km 0,42 za účelem nezávadné likvidace přečištěných odpadních vod z veřejné kanalizace.

Žádost byla doložena:

- projektovou dokumentací stavby ve dvojím vyhotovení
- informace o pozemcích dotčených stokami kanalizace a souřadnice výústního objektu a směšovací rovnice
- podklady KN
- územní rozhodnutí čj: VYST 12610/16-1411/2016 MaM ze dne 30.4.2016
- souhlas stavebního úřadu čj: VYST 12610/16 – 1411/2016 MaM ze dne 16.08.2016
- smlouvy o budoucí smlouvě kupní s vlastníky dotčených pozemků
- dohoda k provedení stavby na cizím pozemku ze dne 15.08.2016

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vlašim čj: ZIP 22098/16 – 4304/2016 ZmJ ze dne 15.08.2016 (v něm souhlas orgánu ochrany ZPF s vynětím dotčeného pozemku ze ZPF, závazné stanovisko souhlasné k zásahu do VKP, závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší)
- souhrnná informace o povinnostech žadatelů a sdělení dotčených orgánů veřejné správy vyplývajících ze zákonů na ochranu životního prostředí a státní památkové péče čj: ZIP 12034/15-16/2015 KrU ze dne 10.6.2015
- závazné stanovisko KHS Středočeského kraje Benešov čj: KHSSC 25 401/2015 ze dne 03.06.2015
- souhlasné závazné stanovisko HZS Středočeského kraje, Benešov čj: BN-240-2/2015/PD ze dne 15.6.2015
- Rozhodnutí o provolení zvláštního užívání komunikace čj: ODSH 22 089/16 LuE ze dne 16.8.2016
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p., Praha čj: 40367/2016-243-Sy ze dne 28.7.2016 – jako správce povodí Dolní Vltava a správce toku Tehovského potoka
- vyjádření společnosti Želivská provozní a.s., Praha čj: Z40/15V172 ze dne 11.6.2015
- vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o., Praha čj: 2772/16/KSÚS/BNT/HRE – 324 ZE DNE 26.7.2016
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti O2 a.s., Praha čj: 598803/15 ze dne 16.5.2015
- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s, Praha čj: 0100604580 ze dne 20.07.2016
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Praha čj: 0200477176 ze dne 20.07.2016
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno čj. 5001131994 ze dne 12.06.2015

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vydal příslušný vodoprávní úřad oznámení o zahájení vodoprávního řízení pod čj: ZIP 19 261/16 VrJ dne 19.07.2015, ve kterém byla stanovena lhůta pro vznesení námitek a připomínek. Žádné námítky ani připomínky účastníků řízení nebyly vzneseny, tudíž o nich nebylo rozhodováno.

Oznámení o zahájení řízení i rozhodnutí ve věci bylo účastníkům řízení oznámeno veřejnou vyhláškou.

Účastníci vodoprávního řízení byli v písemnosti o zahájení řízení informováni o tom, že k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se dle § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), nepřihlíží.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektovou dokumentaci pro stavbu studny vypracoval Ing. Ivan Fiala, Praha – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0007124 pod č. zakázky 3/16-51,

Stavbou bude provedeno celkem 1511,3 m kanalizačních stok, ČOV, a vodovodní přípojka. Současně se stavbou je vydáváno i povolení k nakládání s vodami – vypouštění přečištěných odpadních vod do toku Tehovského potoka

Ve vodoprávním řízení pro povolení stavby vodního díla byli stanoveni tito účastníci řízení:

dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:

- žadatel

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění byli stanoveni tito účastníci řízení:

- vlastníci pozemků dotčených stavbou p.č. 48, 67, 1309/5, 1309/46, 1315/22, 1315/42, 1439, 1440, 1442/3, 1442/4, 1472/14, 1472/3, 1492/1, 1493/2, 1618/1, 1618/11, 1619, 1620, 1621, 1633/1, 1633/4, 1634/1 vše v katastrálním území Tehov.
- Vlastníci sousedních pozemků p.č. 1315/51, 1315/21, 1315/52, 1315/37, 1315/53, st. 92, 1315/54, 1315/55, 1618/4, s. 93, 1309/47, st. 89, 1309/46, st. 90, st. 88, st. 123, 1313/2, st. 87, 1309/4, 1399/4, 1399/10, st. 119, 1309/5, st. 51, 1629, 1399/9, st. 52, st. 53, 1629, st. 48, 1633/4, 1298/7, 1633/5, 1399/2, 1402, 1404, st. 68/1, 1401, st. 57, 1626/1, st. 59/1, st. 60, st. 63, st. 64, 1633/7, st. 66, st. 67, 1443, 1440, 1472/4, 1315/41, 1447, 1492/1, 1494/2, 1494/5, 1494/7, 1494/6, 1493/5, st. 71, st. 70, 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1507/4, st. 169, 1503, 1504/2, 1506, st. 74, st. 98, 12094/1, 1294/8, 1294/6, f 1294/5, st. 94, 1294/3, 1294/4, st. 91, 1633/2, 1286/5, 1243/130, 1243/129, 1243/132, 1634/2, 1243/134, 1243/135, 1268/129, 1268/128, 1268/6, 1243/138

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Telefónica CR, a.s, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

Ve vodoprávním řízení pro povolení nakládání s vodami byli stanoveni tito účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:

- žadatel

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění byli stanoveni tito účastníci řízení:

- vlastník pozemku p. č. 1472/14 v katastrálním území Tehov.
- Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

Na základě provedeného vodoprávního řízení a předložených podkladů vodoprávní úřad dospěl k závěru, že vydání stavebního povolení nebude v rozporu s veřejnými zájmy, chráněnými platnou současnou legislativou a nebudou ani nepřiměřeně omezena práva účastníků řízení. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění byl zaplacen dne 20.07.2016 s var. Symbolem 6003 000 456.

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu a v souladu s § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, a to podáním učiněným u OŽP MěÚ Vlašim.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Jana Zmeškalová
vedoucí OŽP MěÚ Vlašim

otisk úředního razítka

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úředních deskách Města Vlašim a Obce Tehov po dobu 15-ti dnů

Vyvěšeno fyzicky..... vyvěšeno na elektronické ÚD.....

Sejmuto fyzicky..... sejmuto z elektronické ÚD.....

Razítko + podpis

Obdrží:

žadatel (na dodejku do vlastních rukou)

- Obec Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim

účastníci stavebního řízení

- Veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány (na doručence)

- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim – ochrana ZPF
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim – ochrana přírody
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim – odpadové hospodářství
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim – ODSH
- KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1

na vědomí:

- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim – OV a ÚP
- DI PČR, K Pazderně 906, 256 01 Benešov
- Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
- ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha, Oddělení ochrany vod, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Telefónica CR, a.s, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle