

Pozn.:


Elektroinstalace bude provedena pod omítkou,
popř. pod obložením sádrokartonem.



Měřítka:	Stavebník:	Ing. Petr Kocman
1 : 100	Obec Kvilda, Kvilda č.p. 17; Kvilda	Červené Dvorce č.p. 36
Pozn.:	Kreslí:	342 01 SUŠICE
	P. Kocman	tel. 723 616 512
	Schválí:	Datum:
	Elektroinstalace 1 - 1.NP	08/2017
ELEKTRO	Název:	List č.:
	KVILDA -	D1.4E12-1
	Přístavba Obecního úřadu Kvilda	

Stávající
Hlavní rozvaděč RH
+ vývodový jistič 3fx 32,0A
+ vývodový jistič 1fx 6,0 A
+ 5x svorkovnice 2,5 mm2

Stávající
Elektroměrový rozvaděč RE 1,2




Pozn.:

Elektroinstalace bude provedena pod omítkou,
popř. pod obložením sádkartonem.



Měřítko:	Stavebník:	Ing. Petr Kocman
1 : 100	Obec Kvilda; Kvilda č.p. 17; Kvilda	Červené Dvorce č.p. 36
Pozn.:	Kreslil: P. Kocman	342 01 SUŠICE
	Schválil: <i>[Signature]</i>	tel. 723 616 512
	Elektroinstalace 1 - 2.NP	Datum: 08/2017
ELEKTRO	Název: KVILDA -	List č.: D1.4E12-2
	Přístavba Obecního úřadu Kvilda	



Orientační Osv.-NO12-13 - Cu 5x1,5 mm2 - WQO 1.1-2
Světelný Obvod I - Cu 3x1,5 mm2 - WQ 1.2
Světelný Obvod II - Cu 3x1,5 mm2 - WQ 2.2
Světelný Obvod III - Cu 3x1,5 mm2 - WQ 3.2
Ovládání Svět. Obvod - Cu 3x1,5 mm2


Nouzové Osvětlení-NZ1-17 - Cu 5x1,5 mm2 - WQN 101
Nouze Osv.-Blokování - Cu 2x1,5 mm2 - WSN 1

Pozn.:


Elektroinstalace bude provedena pod omítkou,
popř. pod obložením sádkartonem.



Měřítko: 1 : 100	Stavebník: Obec Kvilda; Kvilda č.p. 17; Kvilda	Ing. Petr Kocman Červené Dvorce č.p. 36 342 01 SUŠICE tel. 723 616 512
Pozn.:	Kreslil: P. Kocman Schválil: <i>[Signature]</i>	Datum: 08/2017
ELEKTRO	Název: KVILDA - Přístavba Obecního úřadu Kvilda	List č.: D1.4E12-3



Měřítka:	Stavebník:	Ing. Petr Kocman	
1 : 100	Obec Kvilda; Kvilda č.p. 17; Kvilda	Červené Dvorce č.p. 36	
Pozn.:	Kreslí: P. Kocman	Schválí: <i>P. Kocman</i>	342 01, SUŠICE
	Elektroinstalace 2 - 1.NP		tel. 723 616 512
	Název:	KVILDA -	
ELEKTRO	Přístavba Obecního úřadu Kvilda		Datum: 08/2017
			List č.: 08/2017
			D1.4E12-4




ZASEDACÍ MÍSTNOST

Pozn.:

Elektroinstalace bude provedena pod omítkou,
popř. pod obložením sádkartonem.



Měřítok:	Stavebník:	Ing. Petr Kocman
1 : 100	Obec Kvilda; Kvilda č.p. 17; Kvilda	Cervene Dvorce č.p. 36
Pozn.:	Kreslí:	342 01 SUŠICE
	P. Kocman	tel. 723 616 512
	Schválí:	Datum:
	Elektroinstalace 2 - 2.NP	08/2017
ELEKTRO	Název:	List č.:
	KVILDA -	D1.4E12-5
	Přístavba Obecního úřadu Kvilda	



Pozn.: _____

Elektroinstalace bude provedena pod omítkou,
popř. pod obložením sádrokartonem.



Měřítka:	Stavebník:			Ing. Petr Kocman
1 : 100	Obec Kvilda; Kvilda č.p. 17; Kvilda			Červené Dvorce č.p. 36 342 01 SUŠICE
Pozn.:	Kreslil:	P. Kocman	Schválil:	Ing. Petr Kocman
	Elektroinstalace 2 - 3.NP			Datum: 08/2017
ELEKTRO	Název:			LIST č.: 08/2017
	KVILDA -			D1.4E12-6
	Přístavba Obecního úřadu Kvilda			