





LEGENDA POTRUBÍ

- 

POTRUBÍ OHEBNÉ FLEXO, S INTEGR. TEPELNOU IZOLACI+PERFORACE, VYŠŠÍ ODOLNOST
- 

POTRUBÍ PZ, TYPU SPIRO
- 

POTRUBÍ PZ, TYPU SPIRO, IZOLOVÁNO NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN.
- 

POZNÁMKY

- ROZVODY VZT BUDOU SPLŇOVAT POŽÁRNÍ NORMY ČSN 73 0872
- UPEVNĚNÍ POTRUBÍ POMOCÍ PZ MONTÁŽNÍCH LIŠT S PRÝŽOVOU VLOŽKOU
- VYZNAČENÉ VZT POTRUBÍ BUDE PŘÍSLUŠNĚ PROTIPOŽÁRNĚ ČI TEPELNĚ IZOLOVÁNO
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY POTRUBÍ NUTNO OMĚRIT STAVEBNÍ KONSTRUKCE A DISPOZICE
- UVEDENÉ DÉLKOVÉ ROZMĚRY NEJSOU PODKLADEM PRO VÝROBU POTRUBÍ
- VEŠKERÁ SÁNÍ A VÝDECHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI SÍTĚMI V NEREZ PROVEDENÍ
- PRŮCHODY VZT POTRUBÍM BUDOU PROVEDENY VŽDY PŘÍPRAVENÝMI OTVORY – ROZHODUJÍCÍ JE VŽDY STAV NA STAVBĚ
- PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT
- POLOHY KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM UMÍSTĚNÍM NA STAVBĚ (ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, PODHLEDY, ...)

část PD: D.1.4c		autorizace: ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		paré:	
projektant: Ing. Václav Dušek		hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Prášek		<div><div>DUŠEK</div><div>ENERGY</div></div>	
zodpovědný projektant: Ing. Václav Dušek					
stavebník: Obec Kvilda se sídlem Kvilda č.p. 17 384 93 Kvilda					
místo stavby: katastrální území Kvilda, stav. poz. č. 27					
název akce: PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU KVILDA				formát: 4 A4	
				datum: 09/2017	
				stupeň PD: DPS	
				číslo zakázky: 20171108-P	
				archivní číslo: 20171108-P	
				archiv PC: KVIL3	
výkres: PŮDORYS 3.NP				č. výkresu: 04	
				měřítko: 1:50	