

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ OHEBNÉ FLEXO S INTEGR. TEPELNOU
IZOLACI+PERFORACE, VYŠŠÍ ODOLNOST
- POTRUBÍ PZ, TYPU SPIRO
- POTRUBÍ PZ, TYPU SPIRO, IZOLOVANO
NA POŽARNÍ ODOLNOST 30 MIN.
-

POZNÁMKY

- ROZVODY VZT BUDOU SPLŇOVAT POŽÁRNÍ NORMY ČSN 73 0872

- UPEVNĚNÍ POTRUBÍ POMOCÍ PZ MONTÁŽNÍCH LIŠT S PRYŽOVOU VLOŽKOU

- VYZNAČENÉ VZT POTRUBÍ BUDE PŘÍSLUŠNĚ PROTIPOŽÁRNĚ ČI TEPELNĚ IZOLOVÁNO

- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY POTRUBÍ NUTNO OMĚRIT STAVEBNÍ KONSTRUKCE A DISPOZICE

- UVEDENÉ DÉLKOVÉ ROZMĚRY NEJSOU PODKLADEM PRO VÝROBU POTRUBÍ

- VEŠKERÁ SÁNÍ A VÝDECHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI SÍTĚMI V NEREZ PROVEDENÍ

- PRŮCHODY VZT POTRUBÍM BUDOU PROVEDENY VŽDY PŘÍPRAVENÝMI OTVORY - ROZHODUJÍCÍ JE VŽDY STAV NA STAVĚ

- PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT

- POLOHY KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM UMÍSTĚNÍM NA STAVĚ (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PODHLEDY, ...)

část PD: D.1.4c		autorizace: _____		paré: _____	
ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY					
projektant: _____		hlavní inženýr projektu: _____			
Ing. Václav Dušek		Ing. Jan Prášek			
zodpovědný projektant: _____					
Ing. Václav Dušek					
stavebník: Obec Kvilda se sídlem Kvilda č.p. 17 384 93 Kvilda					
místo stavby: katastrální území Kvilda, stav. poz. č. 27					
název akce: PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU KVILDA					
výkres: PŮDORYS 1.NP					
		formát: 4 A4			
		datum: 09/2017			
		stupeň PD: DPS			
		číslo zakázky: 20171108-P			
		archivní číslo: 20171108-P			
		archiv PC: KVIL3			
		měřítko: 1:50		č. výkresu: 02	