



ROZDĚLENÍ SÍTĚ TNC NA TNC BUDE PROVEDENO V ROZVADĚČI R2
ROZVADĚČ – VESTAVNÝ BF-OT-3/72-C** , IP30, II.TŘ
** VELIKOST ROZVADĚČE UPŘESNIT S DODAVATELEM TECHNOLOGIE

Napěťová soustava: 3+N+PE stř. 50Hz, 400V / TNC-S

Ochrana před nebezpečím dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:
základní - samočinným odpojením od zdroje
zvýšená - kombinací samočinného odpojení od zdroje nebo

VYPRACOVAL :		ING. SPEIERL ANTONÍN					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		ING. SPEIERL ANTONÍN					
OKRES :		DOMAŽLICE	OBEC :			ČESKÁ KUBICE	
INVESTOR :		OBEC ČESKÁ KUBICE, ČESKÁ KUBICE 82, 34532 ČESKÁ KUBICE					
Akce : SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU k.ú. Česká Kubice - parc. č. 357/43 a stp.370 ELEKTROINSTALACE				Datum :		VIII/2018	
				Druh projektu :		DÚR + DSP	
				Formát :		1 x A4	
				Číslo zakázky :			
Obsah výkresu : ROZVADĚČ R2				Měřítko :		Číslo výkresu :	
				■		E.5	