



POZNÁMKA :

JIMACI SOUSTAVA S DESETI SVODY A DEVTI JIMACIMI TYČEMI (8x1M, 1x IZOLOVANÝ JIMAC 2M (KOMIN, ANTÉNA)). JIMACI VEDENÍ HŘEBENOVÉ SOUSTAVY JE VODIČ AIMGSI: Rd 8 NA PODPĚRÁCH PRO HŘEBENOVÉ VEDENÍ, SVORKY PRO PŘIPOJENÍ NA LEM STŘECHY A DALŠÍ SVORKY . VZDALENOST JIMACIHO VEDENÍ OD KRTINY JE MIN. 0,1M. SVODY VEDENÍ MUSÍ BÝT OZNAČENY ŠTÍTKY. SVODY JSOU K ZÁMĚZENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ PROVEDENY CUI VODIČEM DO VÝŠKY 3,5M. SVODY JSOU PŘIPEVNĚNY PODPĚRAMI VEDENÍ DO ZDI. ZEMNICI SOUSTAVA JE TVOŘENA PÁSKEM FeZn 30/4, KTERÝ JE ULOŽEN V ZAKLADOVÉM PASU BUDOVY.

JIMACI SOUSTAVA A ZEMNICI SOUSTAVA MUSÍ BÝT POSPOJOVÁNA PŘÍSLUŠNÝMI SVORKAMI.

KOVOVÉ SOUČÁSTI STŘECHY, KTERÉ BY MOHLY "ZAVLÉCI" SVODY PROUD DO VNITŘNÍ ČÁSTI OBJEKTU NESMÍ BÝT SPOJENY S JIMACI SOUSTAVOU.

V PŘÍPADNĚ NUTNOSTI POUŽIT IZILOVANÝ JIMAC (NAPŘ. ANTÉNY KOMINY, KLIMATIZACE APOD.)

OD HOP NA PŮDU BUDE VVEDEN VODIČ CYA16zž, KTERÝ BUDE ZAKONČEN V KRABICI NA POUZDŘÍ NA SVORKÁCH. VODIČEM CYA16zž BUDE PŘIPOJEN ROZVADEČ STA (INSTALOVAT SPD NA VSTUPU KOAXIÁLU DO BUDOVY).

| | | | |
|---|--|---------------------|--------------|
| VYPRACOVAL : | | ING. SPEERL ANTONIN | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : | | ING. SPEERL ANTONIN | |
| OKRES : | DOMAŽLICE | OBEC : | ČESKÁ KUBICE |
| INVESTOR : | OBEC ČESKÁ KUBICE, ČESKÁ KUBICE 82, 34532 ČESKÁ KUBICE | | |
| Akce : SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU k.ú. Česká Kubice - parc. č. 357/43 a stp.370 ELEKTROINSTALACE | | | |
| Obsah výkresu : | | | |
| ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD | | | |
| | | Datum : | VIII/2018 |
| | | Druh projektu : | DŮR + DSP |
| | | Formát : | 1 x A3 |
| | | Číslo zakázky : | |
| Měřtko : | | Číslo výkresu : | |
| 1:100 | | E.6 | |