



SVÍTIDLO B – NOVÉ SVÍTIDLO NA SLOUPU, VÝŠKA OSAZENÍ 10M, SKLONIT DO ÚHLU 15°
 DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL OSVĚTLUJÍCÍ PLOCHU HŘIŠTĚ.
 MONTÁŽ NOVÝCH SLOUPŮ, PROVEDENÍ ZÁKLADŮ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE, PROVÉST KONZULTACI
 SE STATIKEM OHLEDNĚ UMÍSTĚNÍ ZÁKLADŮ SLOUPŮ A JEJICH ROZMĚRŮ, UPRAVIT DLE JEHO DOPO-
 RUČENÍ, NEBO JEHO KONTROLNÍHO VÝPOČTU.

VODIČ FeZn 10 – UZEMNĚNÍ STOŽÁRŮ, VEDENO V SOUBĚHU S KABELOVÝMI ROZVODY

Č.	KS	NÁZEV
B	2 *	Svítidlo MVP507 WB 2000W NW CLO IP65 IK08 + předřadník ECB 330 MHN-LA 2000W

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC
 PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3
 ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
 PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3 : AB8, VENKOVNÍ

ING. ANTONÍN SPEIERL
 Žižkova 522, Domažlice
 tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
	Ing. Speierl	Ing. Speierl	Ing. Speierl		
KRAJ	Plzeňský	MÍSTO	Česká Kubice	FORMÁT	1 x A4
OBJEDNATEL	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice			DATUM	VIII/2018
OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ SPORTOVNÍ AREÁL ČESKÁ KUBICE				ÚČEL	DŮR+DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘITKO	-
SO 05.1 - ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ ELEKTROINSTALACE - NAPOJENÍ SVÍTIDEL					E.8