Podélný profil stoky - D.A

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100



SKLON [promile] - DÉLKA [m]						
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]	4.10 - 195.33					
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Čatebrook)	700 – PP-HD – 50.00	500 – PP - DIN 16961 – 145.33		450 – PP - DIN 16961 – 36.86	54.00 - 50.00	65.20 - 50.00	300 - PP - DIN 16961 – 173.26	79.80 - 50.00	69.68 - 25.26
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]	717.51 - 1.89	300.99 - 1.53		294.19 - 1.14	232.11 - 4.13	321.27 - 4.54	178.52 - 4.30	155.74 - 5.03	332.21 - 4.70
	540.64 - 2.04	272.64 - 1.71	240.24 - 1.67	207.84 - 1.63	178.52 - 3.03	178.52 - 4.63	178.52 - 5.01	149.00 - 4.55	

UPOZORNĚNÍ:

PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA SKUTEČNOST, ŽE PŘEDEM NEBYL PROVEDEN HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM V TRASE VÝNOSNÉ ŘÍVY. V RÁMCI PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA PROJEKTU BYLA V ODBORNÉ POUZE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O INŽENÝRSKO GEOLOGICKÉM PRŮZKUMU PODLOŽÍ PRO STAVBU PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE. NEJBLIŽŠÍ SONDY JE A JE ZDOJ UMÍSTĚNY AŽ U SEVERNÍHO VYMEZENÍ ÚZEMÍN STAVBY ZTV. TYTO SONDY PŘEDKLÁDAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVY:

0,0-0,5M HUMÓZNÍ HLÍNY, TMAVĚ HNĚDÉ, OHNICE, PÍSEK HLINITÝ - 2. VR.

0,5-1,2M PÍSČITÝ ŠTĚRK HLINITÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ, VALOUNY 2-60MM (30%) - 3 VRSTVA

1,2-2,8M PÍSČITÝ ŠTĚRK, ULEHLÝ, ZVODNĚLÝ, VALOUNY DO 50MM, HLINITÝ PÍSEK. HRUBÝ - 4.VR.

2,8-3,2M PÍSEK SLABĚ JÍLOVITÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ, SE ŠTĚRKEM DO 8MM - 2.VR.

TYTO VRSTVY JSOU V DOSAHUJÍCÍCH S.ČINNOSTÍ VLIVU. STAVEBNÍŠTĚ ZTV JE UMÍSTĚNO VÝŠE A SLOŽENÍ VRSTEV MŮŽE BÝT ODLIŠNÉ. STANDARDNĚ SE TAK UVAŽUJE SE ZAŘÍZENÍM ZEMIN DO 1Ř. 2-4. VÝSKYT HORNIN VYŠŠÍCH TŘÍD NEPŘEDPOKLÁDÁME. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÝCH ZEMIN JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT STAVBU. V MÍSTECH/TOK ZÁKLADŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ ZVÝŠENÉ HLADINY SPODNÍ VODY A TO ZEJMÉNA V SEVERNÍ LOKALITĚ ZTV, KDE SE PŘEDPOKLÁDÁ USTÁLENÁ HLADINA CCA 1,5M POD P.T. PRO POTŘEBY VÝKLADU VÝMĚN SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝŠKOVÝ SPODNÍ VODY PO VÝŠKOVOU KÓTU 377,0M.N.M. VÝŠKOVÁ KÓTA BUDE ODVOZENÍNA DNEŠNÍCH POTRUBÍ POD VÝŠKOVOU KÓTU. TATO PŘÍMÁNÁ ZNÁMÁ BUDE PŘI POKLÁDCE KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ POSTUPNĚ ODEBÍRÁNA A DOPLNĚNA VYTĚŽENOU ZEMINOU.

Z GEOLOGICKÉHO HLEDISKA LZE STAVENIŠTĚ CHARAKTERIZOVAT JAKO PODMÍNĚNĚ VHODNÉ.

NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ:

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV „D.A"

VÝUST	X=-756385.855	Y=-1156658.859
Š.D.A-01	X=-756370.626	Y=-1156702.516
Š.D.A-02	X=-756370.739	Y=-1156758.851
Š.D.A-03	X=-756373.849	Y=-1156714.263
Š.D.A-04	X=-756373.577	Y=-1156760.367
Š.D.A-05	X=-756374.096	Y=-1156803.367
Š.D.A-06	X=-756374.235	Y=-1156813.367
Š.D.A-07	X=-756374.338	Y=-1156890.227
Š.D.A-08	X=-756374.476	Y=-1156940.226
Š.D.A-09	X=-756374.615	Y=-1156990.226
Š.D.A-10	X=-756374.754	Y=-1157040.226
Š.D.A-11	X=-756374.824	Y=-1157065.473

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

POTRUBÍ KANALIZACE - DN300-500:
Žebrované potrubí s PP, SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961
Technické parametry potrubí:
Vnější průměr - De 335, 450, 560 mm
Vnitřní průměr - DI/DN 300, 400, 500 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2
Základní materiál - PP b
Tloušťka základní stěny - min 3,7 mm
Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) a masivní profilovaným tělesném
Způsob spojování - na hrdla - hrdlo je při výrobě vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno
Způsob výroby trubek (dle ČSN 330 3001) - vyříznutím do formy
Součástí potrubí bude výstražná páska - šedá barva
PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI JE MOŽNO POUŽÍT POTRUBÍ PP SN8

POTRUBÍ KANALIZACE - DN750:
Potrubí z PE HD splňovitě svařené PP profilem, rozměrová řada dle DIN 16 961
Technické parametry potrubí:
Vnější průměr - De 830 mm
Vnitřní průměr - DI/DN 700 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - SN 4 (≥) kN/m2
Základní materiál - PE-HD /PP profil
Tloušťka vnitřní stěny - 6 mm
Konstrukce stěny potrubí - profilovaná konstrukce stěny potrubí - žebro je tvořeno profilem kruhového průřezu spirálovitě navinutým okolo základní stěny potrubí. Tento profil je dvojstěnný - vnitřní profil z polypropylenu je při navíjení kosntruován (oslaben) polyetylenem.
Součástí potrubí bude výstražná páska - šedá barva

KUBATURY VÝKOPŮ:

SO-03 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ, VČ. PŘÍPOJEK

Deešťová kanalizace - větev „D.A"

DN 700 - ŠÍŘKA VÝKOPOVÉ RÝHY 1500MM (včetně pažení)

st =	35.00, kubatura =	64.31 m3, suma =	64.31 m3
st =	43.66, kubatura =	21.29 m3, suma =	85.61 m3
st =	46.82, kubatura =	8.60 m3, suma =	94.21 m3
st =	50.00, kubatura =	9.00 m3, suma =	103.21 m3

DN 500 - ŠÍŘKA VÝKOPOVÉ RÝHY 1300MM (včetně pažení)

st =	51.30, kubatura =	3.29 m3, suma =	106.50 m3
st =	53.81, kubatura =	6.44 m3, suma =	112.94 m3
st =	56.23, kubatura =	5.82 m3, suma =	118.76 m3
st =	57.23, kubatura =	2.22 m3, suma =	120.98 m3
st =	59.55, kubatura =	4.44 m3, suma =	125.42 m3
st =	79.59, kubatura =	32.31 m3, suma =	157.72 m3
st =	85.05, kubatura =	5.32 m3, suma =	163.04 m3
st =	87.06, kubatura =	3.92 m3, suma =	166.96 m3
st =	89.06, kubatura =	4.06 m3, suma =	171.24 m3
st =	93.30, kubatura =	10.15 m3, suma =	182.39 m3
st =	100.34, kubatura =	8.14 m3, suma =	190.54 m3
st =	102.33, kubatura =	3.23 m3, suma =	193.77 m3
st =	106.26, kubatura =	6.22 m3, suma =	199.99 m3
st =	110.66, kubatura =	15.80 m3, suma =	215.79 m3
st =	132.41, kubatura =	35.52 m3, suma =	251.31 m3
st =	142.21, kubatura =	30.52 m3, suma =	281.84 m3
st =	145.33, kubatura =	5.84 m3, suma =	287.98 m3
st =	148.09, kubatura =	4.97 m3, suma =	292.94 m3
st =	153.08, kubatura =	9.43 m3, suma =	302.37 m3
st =	157.45, kubatura =	8.14 m3, suma =	310.51 m3
st =	163.41, kubatura =	11.94 m3, suma =	322.72 m3
st =	182.41, kubatura =	45.08 m3, suma =	345.80 m3
st =	195.33, kubatura =	31.52 m3, suma =	377.32 m3

DN400 - ŠÍŘKA VÝKOPOVÉ RÝHY 1200MM (včetně pažení)

st =	199.17, kubatura =	8.63 m3, suma =	385.95 m3
st =	202.41, kubatura =	7.26 m3, suma =	393.21 m3
st =	204.41, kubatura =	4.06 m3, suma =	397.27 m3
st =	210.03, kubatura =	13.11 m3, suma =	410.48 m3
st =	221.00, kubatura =	24.07 m3, suma =	434.55 m3
st =	222.41, kubatura =	3.09 m3, suma =	437.65 m3
st =	232.19, kubatura =	21.15 m3, suma =	458.80 m3

DN300 - ŠÍŘKA VÝKOPOVÉ RÝHY 900MM (včetně pažení)

st =	238.42, kubatura =	10.05 m3, suma =	468.85 m3
st =	242.41, kubatura =	6.40 m3, suma =	475.24 m3
st =	250.19, kubatura =	12.27 m3, suma =	487.51 m3
st =	256.25, kubatura =	8.68 m3, suma =	496.15 m3
st =	261.87, kubatura =	7.94 m3, suma =	504.09 m3
st =	262.40, kubatura =	0.75 m3, suma =	504.84 m3
st =	279.35, kubatura =	24.08 m3, suma =	528.92 m3
st =	282.19, kubatura =	4.19 m3, suma =	533.11 m3
st =	282.40, kubatura =	0.32 m3, suma =	533.43 m3
st =	289.09, kubatura =	10.07 m3, suma =	543.51 m3
st =	292.92, kubatura =	5.32 m3, suma =	548.83 m3
st =	297.66, kubatura =	5.84 m3, suma =	554.67 m3
st =	299.64, kubatura =	2.83 m3, suma =	558.50 m3

(CELK.KUBATURA SO-03)

*Od celkové kubatury je nutno odečíst vrtby komunikací a to včetně podkladních vyměněných vrstev dle stavebního objektu SO-02 v celk. dl. 337,75 m, tj. 337,75 x 2,5 = 844,38 m3. Výsledná kubatura je pak 558,50-29,74=**511,60 m3***

st =	302.40, kubatura =	3.91 m3, suma =	562.41 m3
st =	305.79, kubatura =	4.77 m3, suma =	567.18 m3
st =	322.40, kubatura =	23.26 m3, suma =	590.44 m3
st =	332.19, kubatura =	14.26 m3, suma =	604.69 m3
st =	342.40, kubatura =	13.68 m3, suma =	620.38 m3
st =	352.40, kubatura =	13.68 m3, suma =	634.06 m3
st =	362.40, kubatura =	13.29 m3, suma =	653.08 m3
st =	374.88, kubatura =	22.14 m3, suma =	675.22 m3
st =	382.19, kubatura =	13.07 m3, suma =	688.29 m3
st =	394.57, kubatura =	22.13 m3, suma =	710.42 m3
st =	401.00, kubatura =	11.84 m3, suma =	722.26 m3
st =	402.50, kubatura =	2.59 m3, suma =	724.85 m3
st =	403.75, kubatura =	9.50 m3, suma =	734.17 m3 (CLK.KUB.

SO-02+SO-03)

Od staničení 299,64 jsou kubatury výkopů započítány ve stávajícím objektu komunikace SO-02 = 178,67 m3 (734,17-558,50).

Odbočky Ø6,00 až Ø8,10

DN 150 - ŠÍŘKA VÝKOPOVÉ RÝHY 900MM (celk. dl. cca 72+8+80m*)
Př. 02-05 = 32,0 délka = cca 28,8 m3
Př. 08-10 = 40,0 délka = cca 32,3 m3
Př. 08-01 = 8 délka = cca 6,6 m3
Celkem cca **89,6 m3**

POZNÁMKA:

- STOKA D.A BUDE ZATRUBNĚNÁ A BUDE SLOUŽIT V ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD Z KOMUNIKACE A Z VYHLEDOVÉ NOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ. DIMENZE POTRUBÍ NA STOCE JE NAVRŽENA I S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ POVODÍ "A" (ZELENÁ ČÁST ÚZEMÍ). STOKA JE NAVRŽENA Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN300, 400, 500, A 700. DIMENZE JSOU NAVRŽENY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU - VIZ. HYDROTECHNICKÁ SITUACE STAVBY (PD DSP).

- PROTOŽE DOCHÁZÍ NA KONCI STOKY ZVÝŠENÉ STOKY D.A1 KE SNÍŽENÍ DNA OTEVŘENÉ STOKY, DOŠLO PŘI K TOMU, ŽE BY BŘEHY BYLY NEDOSTATEČNĚ PŘEVÝŠENY. Z TOHOTO DŮVODU POKRAČUJE STOKA D.A. ZATRUBNĚNÍM A TO OD STÁVAJÍCÍHO VÝUSTNÍHO PORTÁLU K NOVÉMU VÝUSTNÍMU PORTÁLU. STÁVAJÍCÍ OTEVŘENÁ STOKA ZA VÝUSTNÍM PORTÁLEM JE MÍSTY NEFUNKČNÍ - ZEJÉ A OHYBŮ NÁVAZNOSTI NA DALŠÍ ÚSEKY STOKY. DEŠŤOVÉ VODY TAK ZAPLAVUJÍ OKOLNÍ POZEMKY. Z TĚCHTO DŮVODŮ BUDE PROVEDENA CELKOVÁ REVITALIZACE OTEVŘENÉ STOKY, KTERÁ VŠAK NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

- KANALIZAČNÍ ŠACHTY NA STOKÁCH JSOU NAVRŽENY ŽELEZOBETONOVÉ DN1500MM, POKLOPY BUDOU JAK V POZEMNÍ, TAK POCHOZÍ ÚPRAVĚ, TAK ABY ŠACHTY VYSTUPUJÍ NAD ZATRAVNĚNÝ TERÉN, BUDOU POKLOPY VYTAŽENY 500MM NAD PŘÍLEHLÝ TERÉN (MIN. 300MM).

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY JE NAVRŽENO Z TRUB PLASTOVÝCH PVC-U(KG) - DN150. PŘÍPOJKY BUDOU ZAKONČENY NA POZEMKU BUDOUCÍCH PARCEL, CCA 1,0M ZA HRANICÍ POZEMKU A TO PLASTOVOU REVIZNÍ ŠACHTOU DN400. PRO PŘÍPOJKY ULOŽENÝCH VPUSTÍ BUDOU VYSAZENY POUZE ODBOČKY - V ÚSTNÍ POTRUBÍ PRO ULOŽENÉ VPUSTĚ JE SOUČÁSTÍ PD KOMUNIKACÍ. PŘÍPOJKY NESOU V TOMTO STUPNI PD V PODÉLNÉM PROFILU ZAKRESLENY.

- PŘI SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU DODRŽENY JAK VODOROVNÉ, TAK SVISLÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÉ ČSN 73 6005.

- JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÉ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBCE), PROJEKTANT V SOULADU S §44 ODST. 11 ZÁKONA 137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

LEGENDA:

UPRAVENÍ TERÉN - U.T.

PŮVODNÍ TERÉN - P.T.

VÝŠKOVÉ a SMĚROVÉ TOLERANCE
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ A PŘÍPOJNÉ ODCHYLKY POTRUBÍ NORMA ČSN 75 6101 : 1995, VE ČLÁNKU 7.1.5.10. PŘI SKLONU POTRUBÍ DO 10 PROMILE MŮŽE BÝT VÝŠKOVÁ ODCHYLKA V ULOŽENÍ STOKY NEJVÝŠE 10 MM, PŘI SKLONU NAD 10 PROMILE 30 MM OPROTI KÓTĚ DNA URČENÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. NA CELÉM ÚSEKU POTRUBÍ MEZI VŠAK VZNIKNOUT PROTISPÁD. PŘÍNĚ ÚSEKY STOK MEZI DVĚMA ŠACHTAMI MOHOU MÍT SMĚROVOU ODCHYLKU OD PŘÍMÉHO SMĚRU DO DN 500 MM VČETNĚ, NEJVÝŠE 50 MM, U VĚTŠÍCH PRŮMĚRU NEJVÝŠE 80 MM.
KONTROLU VÝŠKOVÉ TOLERANCE DOPORUČUJEME PROVÉST ROVNĚŽ DIGITÁLNÍ VIDEOKAMEROU, KTERÁ UMOŽŇUJE VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU. PROTOKOL VYZNAČUJE KŘIVKU PŘEDPOKLÁDANÉHO SPÁDU A KŘIVKU UVAŽOVÉ DOSAŽENÝ SPÁD. V PŘÍPADĚ PŘÍSKOČNÉ POVOLENÉ TOLERANCE, DOPORUČUJEME DO TECHNICKÝCH PODMÍNEK STANOVIT ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ.

MĚŘÍTKO: 1:500

SO-03

VAK projekt a.s.
B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
VOLDŘICH RADEK	VOLDŘICH RADEK	VOLDŘICH RADEK	ING. PLOHL JIŘÍ	

OKRES	ČESKÉ BUDĚJOVICE
MÍSTO STAVBY	HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - 639605
INVESTOR	Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hl nl Vlt.
NÁZEV AKCE	**ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU**
STAVEBNÍ OBJEKT	**VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ**
OBSAH VÝKRESU	**DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÝ PROFIL - VĚTEV D.A**

STUPEŇ PROJEKTU	**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**
DATUM PROJEKTU	**IV./2014**
FORMÁT VÝKRESU	**7x A4**
MĚŘÍTKO	**1:500/100**
Č. VÝKRESU	**D.2-05**