

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

POTRUBÍ KANALIZACE - DN300-500:
Žebrované potrubí z PP, SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961
Technické parametry potrubí:

Vnější průměr	- De 335 mm
Vnitřní průměr	- Di/DN 300 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969)	- min SN 10 kN/m2
Základní materiál	- PP b
Tloušťka stěnové stěny	- min 3,7 mm
Konstrukce stěny potrubí	- žebrovaná konstrukce (plné beton v řezu stěny) a masivní profilovaným tělesném
Způsob spojování	- na hrdla - hrdlo je při výrobě vytvářováno z trubky samotné, nikoli navařeno
Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm)	- vstřikováním do formy
Součástí potrubí bude výstražná páska	- šedá barva

KUBATURY VÝKOPŮ:

SO-04 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, VČ. PŘÍPOJEK

Splaškové kanalizace - větev „S.A + S.A-C"
DN300 - ŠÍŘKA VÝKOPOVÉ RÝHY 900MM (vložné pažení)
(začátek stoky S.A) 32.69 m3, suma = 32.69 m3

st =	50.00, kubatura =	55.19 m3, suma =	87.88 m3	st =	311.74, kubatura =	32.56 m3, suma =	588.75 m3
st =	53.17, kubatura =	6.61 m3, suma =	94.49 m3	st =	314.17, kubatura =	31.70 m3, suma =	611.45 m3
st =	78.80, kubatura =	60.93 m3, suma =	155.42 m3	st =	331.74, kubatura =	14.15 m3, suma =	625.60 m3
st =	82.10, kubatura =	8.64 m3, suma =	164.06 m3	st =	331.74, kubatura =	14.15 m3, suma =	639.75 m3
st =	93.36, kubatura =	28.91 m3, suma =	192.97 m3	st =	344.51, kubatura =	24.69 m3, suma =	664.45 m3
st =	96.24, kubatura =	7.42 m3, suma =	200.39 m3	st =	351.74, kubatura =	14.37 m3, suma =	678.82 m3
st =	103.53, kubatura =	12.72 m3, suma =	213.11 m3	st =	351.74, kubatura =	8.31 m3, suma =	687.13 m3
st =	103.53, kubatura =	12.72 m3, suma =	219.19 m3	st =	355.90, kubatura =	8.31 m3, suma =	695.44 m3
st =	108.35, kubatura =	11.57 m3, suma =	230.75 m3	st =	371.74, kubatura =	31.99 m3, suma =	727.43 m3
st =	108.85, kubatura =	1.17 m3, suma =	231.92 m3	st =	382.07, kubatura =	21.30 m3, suma =	748.73 m3
st =	111.34, kubatura =	5.38 m3, suma =	237.31 m3	st =	382.07, kubatura =	11.14 m3, suma =	759.87 m3
st =	121.15, kubatura =	9.83 m3, suma =	247.14 m3	(konec stoky S.A)			
st =	121.15, kubatura =	9.83 m3, suma =	256.61 m3	st =	390.43, kubatura =	6.15 m3, suma =	743.53 m3
st =	128.34, kubatura =	13.36 m3, suma =	269.97 m3	st =	392.03, kubatura =	3.03 m3, suma =	746.56 m3
st =	130.34, kubatura =	12.63 m3, suma =	281.60 m3	st =	397.67, kubatura =	9.75 m3, suma =	756.31 m3
st =	148.41, kubatura =	22.77 m3, suma =	304.36 m3	st =	397.67, kubatura =	2.75 m3, suma =	760.06 m3
st =	151.51, kubatura =	5.36 m3, suma =	309.72 m3	st =	423.84, kubatura =	43.90 m3, suma =	803.96 m3
st =	164.77, kubatura =	22.78 m3, suma =	332.49 m3	st =	435.19, kubatura =	19.92 m3, suma =	823.88 m3
st =	169.29, kubatura =	33.58 m3, suma =	366.08 m3	(konec stoky S.C)			
st =	181.74, kubatura =	33.58 m3, suma =	377.72 m3	*Od celkové kubatury je nutno odečíst vrstvy komunikací a to včetně podkladních vyrovnávajících vrstev dle stavebního objektu SO-02 v celk. dl. 261,8m, tl. 0,8 m = cca 186,5 m3. Výsledná kubatura je pak 823,88-186,5=637,38 m3*

st =	197.51, kubatura =	9.47 m3, suma =	387.19 m3
st =	211.74, kubatura =	23.28 m3, suma =	410.47 m3
st =	233.74, kubatura =	33.65 m3, suma =	444.12 m3
st =	251.74, kubatura =	33.65 m3, suma =	477.77 m3
st =	251.74, kubatura =	12.91 m3, suma =	490.68 m3
st =	271.74, kubatura =	34.83 m3, suma =	514.41 m3
st =	291.74, kubatura =	36.37 m3, suma =	550.78 m3
st =	294.51, kubatura =	5.41 m3, suma =	556.19 m3

Odbočky PŘ.01 až PŘ.15
DN 150 - ŠÍŘKA VÝKOPOVÉ RÝHY 900MM (celk. dl. cca 101,7+32,0+21,75=155,45m´)
PŘ.02-10 = 101,7 délka = cca 142,0 m3
PŘ. 01 = 21,75 délka = cca 36,25 m3
PŘ.11-15 = 21,75 délka = cca 21,6 m3
Celkem cca **199,79 m3**

NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VĚTEV „S.A + S.A-C"

S.A-A1	X=-758373.453 Y=-1158610.515
S.A-A2	X=-758372.377 Y=-1158660.010
S.A-A3	X=-758371.300 Y=-1158709.504
S.A-A4	X=-758377.205 Y=-1158717.593
S.A-A5	X=-758377.325 Y=-1158760.258
S.A-A6	X=-758377.453 Y=-1158808.258
S.A-A7	X=-758377.583 Y=-1158853.257
S.A-A8	X=-758377.712 Y=-1158898.257
S.A-A9	X=-758377.822 Y=-1158953.257
S.A-A10	X=-758377.981 Y=-1158996.076
S.A-A-C-01	X=-758365.757 Y=-1158996.127
S.A-A-C-02	X=-758341.637 Y=-1158969.982

POZNÁMKA:

- HLAVNÍ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ SPLAŠKOVÝCH VOD S.A, A VĚTEV S.A-C, JSOU NAVRŽENY ZATRUBNĚNÉ - PLASTOVÉ TR - PP DN300. VĚTEV S.A-C SLOUŽÍ K ODVEDENÍ SPLAŠKOVÝCH VOD ZE STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ.

- SPLAŠKOVÉ VODY BUDOU ODVEDENY DO STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO ŘADU VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK, KTERÝ ODVÁDÍ SPLAŠKOVÉ VODY DO STÁVAJÍCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD.

- KANALIZAČNÍ ŠACHTY NA STOKÁCH JSOU NAVRŽENY ŽELEZOBETONOVÉ DN1000MM. POKLOPY BUDOU JAK V POZEMNÍ, TAK POCHOZÍ ÚPRAVĚ, TAM KDE ŠACHTY VYSTUPUJÍ NAD ZATRAVNĚNÝ TERÉN, BUDOU POKLOPY VYTAŽENY 500MM NAD PŘÍLEHLÝ TERÉN (MIN. 300MM).

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO PŘÍPOJKY ZE STÁVAJÍCÍCH I NOVĚ UVAŽOVANÝCH RD JE NAVRŽENO Z TRUB PLASTOVÝCH PVC-U(KG) - DN150. PŘÍPOJKY BUDOU ZAKONČENY NA POZEMKU BUDOUCÍCH PARCEL, CCA 1,0M ZA HRANICÍ POZEMKU A TO PLASTOVOU REVIZNÍ ŠACHTOU DN400. PŘÍPOJKY NEJSOU V TOMTO STUPNI PD V PODÉLNÉM PROFILU ZAKRESLENY.

- PŘI SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU DODRŽENY JAK VODOROVNÉ, TAK SVISLÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OLE PLATNÉ ČSN 73 6005.

- ZEJÚ-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (OCHRANNÉ VÝROBKY), PROJEKTANT V SOULADU S §44 ODST. 11 ZÁKONA 137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÍ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

LEGENDA:

UPRAVENÝ TERÉN - U.T.
PŮVODNÍ TERÉN - P.T.

VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ TOLERANCE
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VCHÁZÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY PORSUJE NORMA ČSN 75 6101 : 1995, VE ČLÁNKU 7.1.5.10.
MÍRU SKLONU POTRUBÍ DO 10 PROMILE MŮŽE BÝT VÝŠKOVÁ ODCHYLKA V ULOŽENÉ STOKY NEJVÝŠE 10 MM, PŘI SKLONU NAD 10 PROMILE 30 MM OPROTI SKLONU DNA UDANÉMU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. V CÍLEM ÚSPĚCHU POTRUBÍ NESMÍ MÍRA ODCHYLKY PROTISPÁDU STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY PŘEKROČIT 30 MM. MAXIMÁLNÍ ODCHYLKA OD SMĚROVÉHO ODCHYLKU OD PŘÍMÉHO SMĚRU JE 4M VČETNĚ, NEJVÝŠE 50 MM, U VĚTŠÍCH PŘÍMÝCH SMĚRŮ NEJVÝŠE 100 MM.
KONTROLU VÝŠKOVÉ TOLERANCE ZAPROVÁDLUJEME PROJEKTÉ KONEČ ZÁSTŘELNÉ VÝŠKOMĚROVOU, VÝSKY I VNOŽÍSUJE VYPRACOVANÉ PROTOKOLU. PROTOKOL VYZNAČUJE KŘIVKU PŘEDPOKLÁDANÉHO SPÁDU A KŘIVKU UVAŽOVANÉ DODŽENÍ SPÁDU, V PŘÍPADĚ PŘEKROČENÍ POVOLENÉ TOLERANCE, DOPORUČUJEME DO TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK STANOVIT ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ.

SO-04

VAK projekt s.r.o.
B. Němcové 122, 370 01 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
VOLDŘICH RADEK,	VOLDŘICH RADEK	VOLDŘICH RADEK,	ING. PUDIL JIŘÍ	

OKRES	ČESKÉ BUDĚJOVICE	STUPEŇ PROJEKTU
MÍSTO STAVBY	HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - 639605	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
INVESTOR	Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 HI nl VL	PRO PROVEDENÍ STAVBY
NÁZEV AKCE	ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU	DATUM PROJEKTU IV./2014
		FORMÁT VÝKRESU 7x A4
STAVEBNÍ OBJEKT	VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO 1:500/100
OBSAH VÝKRESU	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÝ PROFIL - VĚTEV S.A+S.A-C	Č. VÝKRESU D.3-11

MĚŘÍTKO: 1:1000 / 1:500